

Status:	Offerte	Ons Project:	PR 20257127-2500204	SecoTools
Datum:	8 juli 2025	Uw Project:	mail 03-07-2025	Lottum
Plaats RK:	Technische ruimte 1.70	Opsteller:	Rick van Deurzen	RK01

<i>nr.</i>	<i>onderdeel</i>	<i>ws</i>	<i>proces code</i>	<i>kabel soort en doorsnede</i>	<i>bekabeling naar</i>
	Voedingen				
1	Regelkast 1			Kabel levering derde totaan RK, aansluiten kastzijde Erco	
2	Koelmachine			Werkzaamheden derden	
3	Droge koeler			Werkzaamheden derden	
4	Warmtepomp			Werkzaamheden derden	
	Totaal voedingen derden aansluiten	1			
	Totaal aantal werkschakelaars van maximaal 63A	0			
	Inkoppeling bestaande CV				
1	Smoorklep aanvoer CV			DRAK CCA GY 6X0,8 MT	in TR
2	Smoorklep retour CV			DRAK CCA GY 6X0,8 MT	in TR
3	Smoorklep aanvoer GKW			DRAK CCA GY 6X0,8 MT	in TR
4	Smoorklep retour GKW			DRAK CCA GY 6X0,8 MT	in TR
5	Circulatiepomp voeding	1		DRAK HULT CCA 3G2,5 MT	in TR
6	Circulatiepomp sturing/storing/bedrijf			DRAK SIGK AFG CCA 3X2X0,8 MT	in TR
7	Aanvoertemperaturopnemer			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
8	Retourtemperaturopnemer			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR

Status:	Offerte	Ons Project:	PR 20257127-2500204	SecoTools
Datum:	8 juli 2025	Uw Project:	mail 03-07-2025	Lottum
Plaats RK:	Technische ruimte 1.70	Opsteller:	Rick van Deurzen	RK01

<i>nr.</i>	<i>onderdeel</i>	<i>ws</i>	<i>proces code</i>	<i>kabel soort en doorsnede</i>	<i>bekabeling naar</i>
	<i>WTW compressor</i>				
9	Intredetemperatuuropnemer primair TSA			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
10	Uittredetemperatuuropnemer primair TSA			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
11	Regelafsluiter			RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500	in TR
12	Drukopnemer			DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT	in TR
13	Circulatiepomp primair voeding	1		DRAK HULT CCA 3G2,5 MT	in TR
14	Circulatiepomp primair sturing/storing/bedrijf			DRAK SIGK AFG CCA 3X2X0,8 MT	in TR
15	Intredetemperatuuropnemer secundair TSA			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
16	Uittredetemperatuuropnemer secundair TSA			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
17	Circulatiepomp secundair voeding	1		DRAK HULT CCA 3G2,5 MT	in TR
18	Circulatiepomp secundair sturing/storing/bedrijf			DRAK SIGK AFG CCA 3X2X0,8 MT	in TR
19	Energiemeter voeding			DRAK HULT CCA 3G2,5 MT	in TR
20	Energiemeter M-bus			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
21	Temperatuuropnemer energiemeter			Via aansluitsnoer van 2 meter op meter	
22	Temperatuuropnemer energiemeter			Via aansluitsnoer van 2 meter op meter	
	<i>Condensor warmtepomp</i>				
23	Intredetemperatuuropnemer voor inkoppeling DK			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
24	Uittredetemperatuuropnemer achter inkoppeling DK			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
25	Regelafsluiter condensor			RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500	in TR
26	Flowschakelaar			RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500	in TR
27	Circulatiepomp condensor voeding	1		DRAK HULT CCA 3G2,5 MT	in TR
28	Circulatiepomp condensor sturing/storing/bedrijf			DRAK SIGK AFG CCA 3X2X0,8 MT	in TR
29	Intredetemperatuuropnemer condensor			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
30	Uittredetemperatuuropnemer condensor			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
31	Warmtemeter voeding			DRAK HULT CCA 3G2,5 MT	in TR
32	Warmtemeter M-bus koppeling			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
33	Temperatuuropnemer Warmtemeter			Via aansluitsnoer van 2 meter op meter	
34	Temperatuuropnemer Warmtemeter			Via aansluitsnoer van 2 meter op meter	

Status:	Offerte	Ons Project:	PR 20257127-2500204	SecoTools
Datum:	8 juli 2025	Uw Project:	mail 03-07-2025	Lottum
Plaats RK:	Technische ruimte 1.70	Opsteller:	Rick van Deurzen	RK01

<i>nr.</i>	<i>onderdeel</i>	<i>ws</i>	<i>proces code</i>	<i>kabel soort en doorsnede</i>	<i>bekabeling naar</i>
	<i>Buffervat CV</i>				
35	Buffervattemperatuuropnemer hoog			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
36	Buffervattemperatuuropnemer laag			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
37	Centraal aanvoertemperatuuropnemer			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
38	Centraal retourtemperatuuropnemer			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
39	Wateroverlastdetectie			DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT	in TR
	<i>CV verdeler</i>				
40	Circulatiepomp deelstroomfilter voeding	1		DRAK HULT CCA 3G2,5 MT	in TR
41	Circulatiepomp deelstroomfilter sturing/storing/bedrijf			DRAK SIGK AFG CCA 3X2X0,8 MT	in TR
42	Drukverschilopnemer			DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT	in TR
43	Drukopnemer			DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT	in TR
44	Ontgasser voeding	1		DRAK HULT CCA 3G2,5 MT	in TR
45	Ontgasser storing			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
46	Watermeter			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
	<i>Distributie CV</i>				
47	Transportpomp voeding	1		DRAK HULT CCA 4X2,5 MT	in TR
48	Transportpomp sturing/storing/bedrijf			DRAK SIGK AFG CCA 3X2X0,8 MT	in TR
49	Transportpomp voeding	1		DRAK HULT CCA 4X2,5 MT	in TR
50	Transportpomp sturing/storing/bedrijf			DRAK SIGK AFG CCA 3X2X0,8 MT	in TR
51	Aanvoertemperatuuropnemer			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
52	Retourtemperatuuropnemer			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR

Status:	Offerte	Ons Project:	PR 20257127-2500204	SecoTools
Datum:	8 juli 2025	Uw Project:	mail 03-07-2025	Lottum
Plaats RK:	Technische ruimte 1.70	Opsteller:	Rick van Deurzen	RK01

<i>nr.</i>	<i>onderdeel</i>	<i>ws</i>	<i>proces code</i>	<i>kabel soort en doorsnede</i>	<i>bekabeling naar</i>
	<i>Inkoppeling bestaande GKW</i>				
53	Regelafsluiter			RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500	in TR
54	Aanvoertemperatuuropnemer			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
55	Retourtemperatuuropnemer			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
56	Circulatiepomp voeding	1		DRAK HULT CCA 3G2,5 MT	in TR
57	Circulatiepomp sturing/storing/bedrijf			DRAK SIGK AFG CCA 3X2X0,8 MT	in TR
58	Koudemeter voeding			DRAK HULT CCA 3G2,5 MT	in TR
59	Koudemeter puls			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
60	Temperatuuropnemer koudemeter			Via aansluitsnoer van 2 meter op meter	
61	Temperatuuropnemer koudemeter			Via aansluitsnoer van 2 meter op meter	
	<i>Koelmachine</i>				
62	Koelmachine diverse functies			DRAK KAB CCA GY 4X2X0,8 MT	in TR
63	Koelmachine BACnet koppeling			COMM U/UTP CAT6 CS34ZC HA305	in TR
	<i>Buffervat GKW</i>				
64	Buffervattemperatuuropnemer hoog			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
65	Buffervattemperatuuropnemer laag			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
66	Centraal aanvoertemperatuuropnemer			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
67	Centraal retourtemperatuuropnemer			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
68	Wateroverlastdetectie			DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT	in TR

Status:	Offerte	Ons Project:	PR 20257127-2500204	SecoTools
Datum:	8 juli 2025	Uw Project:	mail 03-07-2025	Lottum
Plaats RK:	Technische ruimte 1.70	Opsteller:	Rick van Deurzen	RK01

<i>nr.</i>	<i>onderdeel</i>	<i>ws</i>	<i>proces code</i>	<i>kabel soort en doorsnede</i>	<i>bekabeling naar</i>
	<i>GKW verdeler</i>				
69	Circulatiepomp deelstroomfilter voeding	1		DRAK HULT CCA 3G2,5 MT	in TR
70	Circulatiepomp deelstroomfilter sturing/storing/bedrijf			DRAK SIGK AFG CCA 3X2X0,8 MT	in TR
71	Drukverschilopnemer			DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT	in TR
72	Drukopnemer			DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT	in TR
73	Ontgasser voeding	1		DRAK HULT CCA 3G2,5 MT	in TR
74	Ontgasser storing			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
75	Watermeter			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
	<i>Distributie GKW</i>				
76	Transportpomp voeding	1		DRAK HULT CCA 4X2,5 MT	in TR
77	Transportpomp sturing/storing/bedrijf			DRAK SIGK AFG CCA 3X2X0,8 MT	in TR
78	Transportpomp voeding	1		DRAK HULT CCA 4X2,5 MT	in TR
79	Transportpomp sturing/storing/bedrijf			DRAK SIGK AFG CCA 3X2X0,8 MT	in TR
80	Aanvoertemperaturopnemer			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
81	Retourtemperaturopnemer			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
	<i>Omkeerschakeling DK-01</i>				
82	Smoorklep aanvoer CV			DRAK CCA GY 6X0,8 MT	in TR
83	Smoorklep retour CV			DRAK CCA GY 6X0,8 MT	in TR
84	Smoorklep aanvoer GKW			DRAK CCA GY 6X0,8 MT	in TR
85	Smoorklep retour GKW			DRAK CCA GY 6X0,8 MT	in TR

Status:	Offerte	Ons Project:	PR 20257127-2500204	SecoTools
Datum:	8 juli 2025	Uw Project:	mail 03-07-2025	Lottum
Plaats RK:	Technische ruimte 1.70	Opsteller:	Rick van Deurzen	RK01

<i>nr.</i>	<i>onderdeel</i>	<i>ws</i>	<i>proces code</i>	<i>kabel soort en doorsnede</i>	<i>bekabeling naar</i>
	Droge koeler-01				
86	Regelafsluiter			RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500	in TR
87	Circulatiepomp primair voeding	1		DRAK HULT CCA 4X2,5 MT	in TR
88	Circulatiepomp primair sturing/storing/bedrijf			DRAK SIGK AFG CCA 3X2X0,8 MT	in TR
89	Intredetemperaturopnemer primair			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
90	Uittredetemperaturopnemer primair			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
91	Intredetemperaturopnemer secundair			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
92	Uittredetemperaturopnemer secundair			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
93	Circulatiepomp secundair voeding	1		DRAK HULT CCA 4X2,5 MT	in TR
94	Circulatiepomp secundair sturing/storing/bedrijf			DRAK SIGK AFG CCA 3X2X0,8 MT	in TR
95	Drukopnemer			DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT	in TR
	Omkeerschakeling DK-02				
96	Smoorklep aanvoer CV			DRAK CCA GY 6X0,8 MT	in TR
97	Smoorklep retour CV			DRAK CCA GY 6X0,8 MT	in TR
98	Smoorklep aanvoer GKW			DRAK CCA GY 6X0,8 MT	in TR
99	Smoorklep retour GKW			DRAK CCA GY 6X0,8 MT	in TR
	Droge koeler-02				
100	Regelafsluiter			RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500	in TR
101	Circulatiepomp primair voeding	1		DRAK HULT CCA 4X2,5 MT	in TR
102	Circulatiepomp primair sturing/storing/bedrijf			DRAK SIGK AFG CCA 3X2X0,8 MT	in TR
103	Intredetemperaturopnemer primair			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
104	Uittredetemperaturopnemer primair			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
105	Intredetemperaturopnemer secundair			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
106	Uittredetemperaturopnemer secundair			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
107	Circulatiepomp secundair voeding	1		DRAK HULT CCA 4X2,5 MT	in TR
108	Circulatiepomp secundair sturing/storing/bedrijf			DRAK SIGK AFG CCA 3X2X0,8 MT	in TR
109	Drukopnemer			DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT	in TR

Status:	Offerte	Ons Project:	PR 20257127-2500204	SecoTools
Datum:	8 juli 2025	Uw Project:	mail 03-07-2025	Lottum
Plaats RK:	Technische ruimte 1.70	Opsteller:	Rick van Deurzen	RK01

<i>nr.</i>	<i>onderdeel</i>	<i>ws</i>	<i>proces code</i>	<i>kabel soort en doorsnede</i>	<i>bekabeling naar</i>
	<i>Verdamper warmtepomp</i>				
110	Warmtepomp diverse functies			DRAK KAB CCA GY 4X2X0,8 MT	in TR
111	Warmtepomp MODbus koppeling			MAR0208HNYDX-T-RB BMS Cable 2x2x24AWG - R1319 B2ca s1,0	in TR
112	Regelafsluiter			RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500	in TR
113	Flowschakelaar			RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500	in TR
114	Circulatiepomp voeding	1		DRAK HULT CCA 4X2,5 MT	in TR
115	Circulatiepomp sturing/storing/bedrijf			DRAK SIGK AFG CCA 3X2X0,8 MT	in TR
116	Mengtemperatuuropnemer verdamper			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
117	Uittredetemperatuuropnemer			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
118	Energiemeter voeding			DRAK HULT CCA 3G2,5 MT	doorlussen/in TR
119	Energiemeter M-bus			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
120	Temperatuuropnemer energiemeter			Via aansluitsnoer van 2 meter op meter	
121	Temperatuuropnemer energiemeter			Via aansluitsnoer van 2 meter op meter	
122	Energiemeter voeding			DRAK HULT CCA 3G2,5 MT	doorlussen/in TR
123	Energiemeter puls			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
124	Temperatuuropnemer energiemeter			Via aansluitsnoer van 2 meter op meter	
125	Temperatuuropnemer energiemeter			Via aansluitsnoer van 2 meter op meter	

Status:	Offerte	Ons Project:	PR 20257127-2500204	SecoTools
Datum:	8 juli 2025	Uw Project:	mail 03-07-2025	Lottum
Plaats RK:	Technische ruimte 1.70	Opsteller:	Rick van Deurzen	RK01

<i>nr.</i>	<i>onderdeel</i>	<i>ws</i>	<i>proces code</i>	<i>kabel soort en doorsnede</i>	<i>bekabeling naar</i>
	<i>Back-up aansluiting 6-12 gr</i>				
126	Regelafsluiter			RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500	in TR
127	Circulatiepomp voeding	1		DRAK HULT CCA 4X2,5 MT	in TR
128	Circulatiepomp sturing/storing/bedrijf			DRAK SIGK AFG CCA 3X2X0,8 MT	in TR
129	Mengtemperatuuropnemer			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
130	Uittredetemperatuuropnemer			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
131	Energiemeter voeding			DRAK HULT CCA 3G2,5 MT	in TR
132	Energiemeter M-bus			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
133	Temperatuuropnemer energiemeter			Via aansluitsnoer van 2 meter op meter	
134	Temperatuuropnemer energiemeter			Via aansluitsnoer van 2 meter op meter	
135	Energiemeter voeding			DRAK HULT CCA 3G2,5 MT	doorlussen/in TR
136	Energiemeter puls			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
137	Temperatuuropnemer energiemeter			Via aansluitsnoer van 2 meter op meter	
138	Temperatuuropnemer energiemeter			Via aansluitsnoer van 2 meter op meter	
	<i>Buffervat GKW oliekoeling</i>				
139	Buffervattemperatuuropnemer hoog			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
140	Buffervattemperatuuropnemer laag			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
141	Centraal aanvoertemperatuuropnemer			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
142	Centraal retourtemperatuuropnemer			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
143	Temperatuuropnemer nulleiding			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
144	Energiemeter voeding			DRAK HULT CCA 3G2,5 MT	in TR
145	Energiemeter M-bus			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
146	Temperatuuropnemer energiemeter			Via aansluitsnoer van 2 meter op meter	
147	Temperatuuropnemer energiemeter			Via aansluitsnoer van 2 meter op meter	

Status:	Offerte	Ons Project:	PR 20257127-2500204	SecoTools
Datum:	8 juli 2025	Uw Project:	mail 03-07-2025	Lottum
Plaats RK:	Technische ruimte 1.70	Opsteller:	Rick van Deurzen	RK01

<i>nr.</i>	<i>onderdeel</i>	<i>ws</i>	<i>proces code</i>	<i>kabel soort en doorsnede</i>	<i>bekabeling naar</i>
	<i>GKW verdeler oliekoeling</i>				
148	Circulatiepomp deelstroomfilter voeding	1		DRAK HULT CCA 3G2,5 MT	in TR
149	Circulatiepomp deelstroomfilter sturing/storing/bedrijf			DRAK SIGK AFG CCA 3X2X0,8 MT	in TR
150	Drukverschilopnemer			DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT	in TR
151	Drukopnemer			DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT	in TR
152	Ontgasser voeding	1		DRAK HULT CCA 3G2,5 MT	in TR
153	Ontgasser storing			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
154	Centraal aanvoertemperaturopnemer			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
155	Centraal retourtemperaturopnemer			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
	<i>TSA oliekoeling -01</i>				
156	Regelafsluiter			RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500	in TR
157	Circulatiepomp voeding	1		DRAK HULT CCA 4X2,5 MT	in TR
158	Circulatiepomp sturing/storing/bedrijf			DRAK SIGK AFG CCA 3X2X0,8 MT	in TR
159	Intredetemperaturopnemer primair			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
160	Uittredetemperaturopnemer primair			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
161	Intredetemperaturopnemer secundair			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
162	Uittredetemperaturopnemer secundair			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
163	Energiemeter voeding			DRAK HULT CCA 3G2,5 MT	in TR
164	Energiemeter puls			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
165	Temperaturopnemer energiemeter			Via aansluitsnoer van 2 meter op meter	
166	Temperaturopnemer energiemeter			Via aansluitsnoer van 2 meter op meter	

Status:	Offerte	Ons Project:	PR 20257127-2500204	SecoTools
Datum:	8 juli 2025	Uw Project:	mail 03-07-2025	Lottum
Plaats RK:	Technische ruimte 1.70	Opsteller:	Rick van Deurzen	RK01

<i>nr.</i>	<i>onderdeel</i>	<i>ws</i>	<i>proces code</i>	<i>kabel soort en doorsnede</i>	<i>bekabeling naar</i>
	TSA oliekoeling -02				
167	Regelafsluiter			RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500	in TR
168	Circulatiepomp voeding	1		DRAK HULT CCA 4X2,5 MT	in TR
169	Circulatiepomp sturing/storing/bedrijf			DRAK SIGK AFG CCA 3X2X0,8 MT	in TR
170	Intredetemperaturopnemer primair			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
171	Uittredetemperaturopnemer primair			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
172	Intredetemperaturopnemer secundair			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
173	Uittredetemperaturopnemer secundair			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
174	Energiemeter voeding			DRAK HULT CCA 3G2,5 MT	doorlussen/in TR
175	Energiemeter puls			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
176	Temperaturopnemer energiemeter			Via aansluitsnoer van 2 meter op meter	
177	Temperaturopnemer energiemeter			Via aansluitsnoer van 2 meter op meter	
	Luchtbehandelingskast productie-01				
178	Luchtklepservo toevoer open/dicht			DRAK CCA GY 8X0,8 MT	in TR
179	Drukopnemer filter toevoer lucht			DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT	in TR
180	Aanvoertemperaturopnemer WTW			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
181	Retourtemperaturopnemer WTW			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
182	Drukopnemer WTW			DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT	in TR
183	Afvoertemperaturopnemer na WTW			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
184	Circulatiepomp twincoil voeding	1		DRAK HULT CCA 3G2,5 MT	in TR
185	Circulatiepomp twincoil sturing/storing/bedrijf			DRAK SIGK AFG CCA 3X2X0,8 MT	in TR
186	Regelafsluiter verwarmers			RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500	in TR
187	Circulatiepomp verwarmers	1		DRAK HULT CCA 3G2,5 MT	in TR
188	Circulatiepomp verwarmers sturing/storing/bedrijf			DRAK SIGK AFG CCA 3X2X0,8 MT	in TR
189	Aanvoertemperaturopnemer verwarmers			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
190	Retourtemperaturopnemer verwarmers			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
191	Vorstbeveiligings thermostaat			RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500	in TR

Status:	Offerte	Ons Project:	PR 20257127-2500204	SecoTools
Datum:	8 juli 2025	Uw Project:	mail 03-07-2025	Lottum
Plaats RK:	Technische ruimte 1.70	Opsteller:	Rick van Deurzen	RK01

<i>nr.</i>	<i>onderdeel</i>	<i>ws</i>	<i>proces code</i>	<i>kabel soort en doorsnede</i>	<i>bekabeling naar</i>
192	Regelafsluiter koeler			RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500	in TR
193	Aanvoertemperaturopnemer koeler			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
194	Retourtemperaturopnemer koeler			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
195	Toevoerventilator EC motor	0		DRAK HULT CCA 4X2,5 MT	in TR
196	Toevoerventilator diverse functies			DRAK KAB CCA GY 4X2X0,8 MT	in TR
197	Kanaal temperaturopnemer inblaaslucht/RV			DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT	in TR
198	Kanaaltemperaturopnemer retour lucht/RV			DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT	in TR
199	Kanaaldrukopnemer inblaaslucht			DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT	in TR
200	Kanaaldrukopnemer retour lucht			DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT	in TR
201	Afvoerventilator EC motor	0		DRAK HULT CCA 4X2,5 MT	in TR
202	Afvoerventilator diverse functies			DRAK KAB CCA GY 4X2X0,8 MT	in TR
203	Drukopnemer filter retour lucht			DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT	in TR
204	Luchtklepservo afvoer open/dicht			DRAK CCA GY 8X0,8 MT	in TR
	Luchtbehandelingskast productie-02				
205	Luchtklepservo toevoer open/dicht			DRAK CCA GY 8X0,8 MT	in TR
206	Drukopnemer filter toevoer lucht			DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT	in TR
207	Aanvoertemperaturopnemer WTW			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
208	Retourtemperaturopnemer WTW			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
209	Drukopnemer WTW			DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT	in TR
210	Luchtklepservo bypass kruisstroom			DRAK CCA GY 8X0,8 MT	in TR
211	Afvoertemperaturopnemer na WTW			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
212	Circulatiepomp twincoil voeding	1		DRAK HULT CCA 3G2,5 MT	in TR
213	Circulatiepomp twincoil sturing/storing/bedrijf			DRAK SIGK AFG CCA 3X2X0,8 MT	in TR
214	Regelafsluiter verwarmers			RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500	in TR
215	Circulatiepomp verwarmers	1		DRAK HULT CCA 3G2,5 MT	in TR
216	Circulatiepomp verwarmers sturing/storing/bedrijf			DRAK SIGK AFG CCA 3X2X0,8 MT	in TR
217	Aanvoertemperaturopnemer verwarmers			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR

Status:	Offerte	Ons Project:	PR 20257127-2500204	SecoTools
Datum:	8 juli 2025	Uw Project:	mail 03-07-2025	Lottum
Plaats RK:	Technische ruimte 1.70	Opsteller:	Rick van Deurzen	RK01

<i>nr.</i>	<i>onderdeel</i>	<i>ws</i>	<i>proces code</i>	<i>kabel soort en doorsnede</i>	<i>bekabeling naar</i>
218	Retourtemperaturopnemer verwarmmer			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
219	Vorstbeveiligings thermostaat			RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500	in TR
220	Regelafsluiter koeler			RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500	in TR
221	Aanvoertemperaturopnemer koeler			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
222	Retourtemperaturopnemer koeler			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
223	Toevoerventilator EC motor	0		DRAK HULT CCA 4X2,5 MT	in TR
224	Toevoerventilator diverse functies			DRAK KAB CCA GY 4X2X0,8 MT	in TR
225	Kanaal temperaturopnemer inblaaslucht/RV			DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT	in TR
226	Kanaaltemperaturopnemer retour lucht/RV			DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT	in TR
227	Kanaal drukopnemer inblaaslucht			DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT	in TR
228	Kanaal drukopnemer retour lucht			DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT	in TR
229	Afvoerventilator EC motor	0		DRAK HULT CCA 4X2,5 MT	in TR
230	Afvoerventilator diverse functies			DRAK KAB CCA GY 4X2X0,8 MT	in TR
231	Drukopnemer filter retour lucht			DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT	in TR
232	Luchtklepservo afvoer open/dicht			DRAK CCA GY 8X0,8 MT	in TR

Status:	Offerte	Ons Project:	PR 20257127-2500204	SecoTools
Datum:	8 juli 2025	Uw Project:	mail 03-07-2025	Lottum
Plaats RK:	Technische ruimte 1.70	Opsteller:	Rick van Deurzen	RK01

<i>nr.</i>	<i>onderdeel</i>	<i>ws</i>	<i>proces code</i>	<i>kabel soort en doorsnede</i>	<i>bekabeling naar</i>
	<i>Afzuigventilatie compressors</i>				
233	Afvoerventilator voeding	0		DRAK HULT CCA 4X2,5 MT	
234	Afvoerventilator diverse functies			DRAK KAB CCA GY 4X2X0,8 MT	
235	Luchtklepservo afvoer open/dicht			DRAK CCA GY 8X0,8 MT	
236	Ruimtetemperatuuropnemer			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	
	<i>Onderstation algemeen</i>				
237	Buitentemperatuur/rvopnemer			DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT	
238	Brandmelding			Kabel levering derde totaal RK, aansluiten kastzijde Erco	
239	Brandventilatieschakeling			DRAK CCA GY 6X0,8 MT	
240	Ruimtetemperatuuropnemer TR			DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT	in TR
241	Wateroverlastdetectie TR			DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT	in TR
242	Wateroverlastdetectie TR			DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT	in TR

Status:	Offerte	Ons Project:	PR 20257127-2500204	SecoTools
Datum:	8 juli 2025	Uw Project:	mail 03-07-2025	Lottum
		Opsteller:	Rick van Deurzen	Naregelingen

Stuks	onderdeel	wcd	totaal	materiaal	bekabeling
					naar
	<i>Voeding 230V</i>				
12	Voeding naregeling			Levering derde	
	<i>Communicatiebus (lussen)</i>				
12	Communicatie Siemens			COMM U/UTP CAT6 CS34ZC HA305	
	<i>Naregelingen</i>				
12	Aansluitsnoer voeding			levering derde	
8	Regelklep verwarmers/koelen			RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500	
7	Regelklep vloerverdeler			RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500	
7	Vrijgave circulatiepomp			RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500	
6	VAV box			RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500	
17	Ruimtebediening KNX koppeling			LEON BUSKABEL B2CA 2X2X0.8 MT	
4	0-10V Sturing FCU			RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500	
12	DIN rail + natobaan			Levering derde	