

|                   |                                     |                     |                     |                                 |
|-------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| <b>Status:</b>    | <b>Offerte</b>                      | <b>Ons Project:</b> | PR 20257142-2500245 | <b>DAF (gebouw C24 meetkam)</b> |
| <b>Datum:</b>     | 27 augustus 2025                    | <b>Uw Project:</b>  | mail 08-08-2025     | <b>Eindhoven</b>                |
| <b>Plaats RK:</b> | Technische ruimte eerste verdieping | <b>Opsteller:</b>   | Rick van Deurzen    | <b>RK-21</b>                    |

| <i>nr.</i> | <i>onderdeel</i>                                           | <i>ws</i> | <i>proces<br/>code</i> | <i>kabel soort en doorsnede</i>          | <i>bekabeling<br/>naar</i> |
|------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------------|----------------------------|
|            | <b>Voedingen</b>                                           |           |                        |                                          |                            |
| 1          | Regelkast                                                  |           |                        | Geen werkzaamheden aan bestaande voeding |                            |
|            | Totaal voedingen derden aansluiten                         | 0         |                        |                                          |                            |
|            | Totaal aantal werkschakelaars van maximaal 63A             | 0         |                        |                                          |                            |
|            | <b>Luchtbehandelingskast 27883 Meetkamer en bijruimten</b> |           |                        |                                          |                            |
| 1          | Luchtklepservo toevoer open/dicht                          |           |                        | DRAK CCA GY 6X0,8 MT                     | in TR                      |
| 2          | Kanaaltemperatuuropnemer toevoer                           |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT            | in TR                      |
| 3          | Luchtklepservo recirculatie open/dicht                     |           |                        | DRAK CCA GY 6X0,8 MT                     | in TR                      |
| 4          | Kanaaltemperatuuropnemer na recirculatie                   |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT            | in TR                      |
| 5          | Regelafsluiter koeler                                      |           |                        | RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500             | in TR                      |
| 6          | Aanvoertemperatuuropnemer koeler                           |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT            | in TR                      |
| 7          | Retourtemperatuuropnemer koeler                            |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT            | in TR                      |
| 8          | Kanaaltemperatuuropnemer koeler na koelbatterij            |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT            | in TR                      |
| 9          | Regelafsluiter verwarmers                                  |           |                        | RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500             | in TR                      |
| 10         | Circulatiepomp verwarmers                                  | 1         |                        | DRAK HULT CCA 4X2,5 MT                   | in TR                      |
| 11         | Circulatiepomp verwarmers vrijgave/sturing/storing         |           |                        | DRAK SIGK AFG CCA 3X2X0,8 MT             | in TR                      |
| 12         | Werkschakelaar Melding                                     |           |                        | RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500             | in TR                      |
| 13         | Aanvoertemperatuuropnemer verwarmers                       |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT            | in TR                      |
| 14         | Retourtemperatuuropnemer verwarmers                        |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT            | in TR                      |
| 15         | Stoombevochtiger voeding                                   | 1         |                        | DRAK HULT CCA 5G4 MT                     | 400V/20A                   |
| 16         | Stoombevochtiger voeding                                   | 1         |                        | DRAK HULT CCA 3G2,5 MT                   | 230V/16A                   |
| 17         | Stoombevochtiger diverse functies                          |           |                        | DRAK SIGK CCA 6X2X0,8 MT                 | in TR                      |
| 18         | Kanaal temperatuuropnemer inblaasluucht/RV/CO2             |           |                        | DRAK SIGK AFG CCA 3X2X0,8 MT             | in TR                      |
| 19         | Kanaaltemperatuuropnemer retour lucht/RV/CO2               |           |                        | DRAK SIGK AFG CCA 3X2X0,8 MT             | in TR                      |
| 20         | Kanaaltemperatuuropnemer retour voor recirculatie          |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X2X0,8 2501 MT            | in TR                      |
| 21         | Luchtklepservo afvoer open/dicht                           |           |                        | DRAK CCA GY 6X0,8 MT                     | in TR                      |

|                   |                                     |                     |                     |                                 |
|-------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| <b>Status:</b>    | <b>Offerte</b>                      | <b>Ons Project:</b> | PR 20257142-2500245 | <b>DAF (gebouw C24 meetkam)</b> |
| <b>Datum:</b>     | 27 augustus 2025                    | <b>Uw Project:</b>  | mail 08-08-2025     | <b>Eindhoven</b>                |
| <b>Plaats RK:</b> | Technische ruimte eerste verdieping | <b>Opsteller:</b>   | Rick van Deurzen    | <b>RK-21</b>                    |

| <i>nr.</i> | <i>onderdeel</i>              | <i>ws</i> | <i>proces<br/>code</i> | <i>kabel soort en doorsnede</i> | <i>bekabeling<br/>naar</i> |
|------------|-------------------------------|-----------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|
|            |                               |           |                        |                                 |                            |
|            |                               |           |                        |                                 |                            |
|            |                               |           |                        |                                 |                            |
|            | <b>Meetkamer C24.00.269</b>   |           |                        |                                 |                            |
| 22         | Ruimtetemperatuur/Rvopnemer 1 |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT  | in ruimte C24.00.269       |
| 23         | Ruimtetemperatuur/Rvopnemer 2 |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT  | in ruimte C24.00.269       |
| 24         | Ruimtetemperatuur/Rvopnemer 3 |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT  | in ruimte C24.00.269       |
|            |                               |           |                        |                                 |                            |
|            | <b>Kantoor C24.00.270</b>     |           |                        |                                 |                            |
| 25         | Ruimtetemperatuur/Rvopnemer   |           |                        | DRAK SIGK CCA 1X4X0,8 2502Q MT  | in ruimte C24.00.270       |
| 26         | Reset acceptatie              |           |                        | DRAK CCA GY 2X0,8 MT            | in ruimte C24.00.270       |
| 27         | Bedrijfslamp/storingslamp     |           |                        | RAK SIGN KAB CCA 4X0,8 HA500    | in ruimte C24.00.270       |
|            |                               |           |                        |                                 |                            |