

## Datapuntenlijst

### Regelpaneel RK1 Tanks

| Regelpaneel RK1 Tanks |                                         |                 |                              |   |    |    |    |    |    |    |    |          | Interventie Siemens Px |    |
|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----------|------------------------|----|
| Aantal                | Omschrijving                            | Veldapparatuur  | Regelpaneel                  | B | ST | DI | AI | DO | AO | IW | VW | Protocol | DO                     | AO |
| Onderstation algemeen |                                         |                 |                              |   |    |    |    |    |    |    |    |          |                        |    |
| 1                     | Temperatuur opnemer regelpaneel         |                 | QAC22                        | - | -  | -  | 1  | -  | -  | -  | -  | -        | -                      | -  |
| 1                     | Kastventilatie                          |                 | Geschakelde voeding 230V/10A | - | -  | -  | -  | 1  | -  | -  | -  | -        | 1                      | -  |
| 1                     | Reset storing                           |                 | Reset drukknop               | - | -  | 1  | -  | -  | -  | -  | -  | -        | -                      | -  |
| 1                     | Storing laag urgent                     |                 | Signaleringslamp             | - | -  | -  | -  | 1  | -  | -  | -  | -        | 1                      | -  |
| 1                     | Storing hoog urgent                     |                 | Signaleringslamp             | - | -  | -  | -  | 1  | -  | -  | -  | -        | 1                      | -  |
| 1                     | Brandmelding                            |                 |                              | - | 1  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -        | -                      | -  |
| 1                     | Installatie niet automatisch            |                 | Signaleringslamp             | - | -  | -  | -  | 1  | -  | -  | -  | -        | 1                      | -  |
| 1                     | Fasebewakingsrelais                     |                 |                              | - | 1  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -        | -                      | -  |
| 1                     | Storing stuurstroom automaten           |                 |                              | - | 1  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -        | -                      | -  |
| 1                     | Voeding Burkert kleppen deel 1          |                 | Installatieautomaat 230V/10A | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -        | -                      | -  |
| 1                     | Voeding Burkert kleppen deel 2          |                 | Installatieautomaat 230V/10A | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -        | -                      | -  |
| 1                     | Voeding Burkert kleppen deel 3          |                 | Installatieautomaat 230V/10A | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -        | -                      | -  |
| 1                     | Voeding RK1.1                           |                 | Installatieautomaat 230V/20A | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -        | -                      | -  |
| 1                     | Voeding RK1.2                           |                 | Installatieautomaat 230V/25A | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -        | -                      | -  |
| 1                     | Reserve voeding                         |                 | Installatieautomaat 230V/16A | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -        | -                      | -  |
| Tank C29.10 t.b.v C24 |                                         |                 |                              |   |    |    |    |    |    |    |    |          |                        |    |
| 1                     | Vulklep vulleiding naar Vat (214.10.01) | Levering derden |                              | 2 | -  | -  | -  | 1  | -  | -  | -  | -        | -                      | -  |
| 1                     | Vulklep 3 weg (10dw.10.01)              | Levering derden |                              | 2 | -  | -  | -  | 1  | -  | -  | -  | -        | -                      | -  |
| 1                     | Werkschakelaar Flushen                  | Levering derden |                              | - | 1  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -        | -                      | -  |
| 1                     | Lekdetectie vat (208.10.01)             | Levering derden |                              | - | 1  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -        | -                      | -  |
| 1                     | Nivo schakelaar VAT boven (232.10.01)   | Levering derden |                              | - | 1  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -        | -                      | -  |
| 1                     | Nivo meting vat (212.10.01)             | Levering derden |                              | - | -  | -  | 1  | -  | -  | -  | -  | -        | -                      | -  |
| 1                     | Lekdetectie bak (208.10.02)             | Levering derden |                              | - | 1  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -        | -                      | -  |
| 1                     | Kortsluitklep vaten (214.10.04)         | Levering derden |                              | 2 | -  | -  | -  | 1  | -  | -  | -  | -        | -                      | -  |
| 1                     | Wateroverlastdetectie                   | PEK-SPS4        |                              | - | 1  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -        | -                      | -  |

## Regelpaneel RK1 Tanks

| Regelpaneel RK1 Tanks           |                                          |                 |                               |   |    |    |    |    |    |    |    |          | Interventie |    |    |
|---------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----------|-------------|----|----|
| Aantal                          | Omschrijving                             | Veldapparatuur  | Regelpaneel                   | B | ST | DI | AI | DO | AO | IW | VW | Protocol | Siemens Px  | DO | AO |
| Tank C29.10 t.b.v C24 transport |                                          |                 |                               |   |    |    |    |    |    |    |    |          |             |    |    |
| 1                               | klep zuigleiding (214.10.05)             | Levering derden | Toerengeregelde motor 400V/6A | 2 | -  | -  | -  | 1  | -  | -  | -  | -        | -           | -  | -  |
| 1                               | Klep (Future) (214.10.06)                | Levering derden |                               | 2 | -  | -  | -  | 1  | -  | -  | -  | -        | -           | -  | -  |
| 1                               | klep retourleiding (214.10.08)           | Levering derden |                               | 2 | -  | -  | -  | 1  | -  | -  | -  | -        | -           | -  | -  |
| 1                               | Klep (Future) (214.10.07)                | Levering derden |                               | 2 | -  | -  | -  | 1  | -  | -  | -  | -        | -           | -  | -  |
| 1                               | Regelklep retour (10TW10.01)             | Levering derden |                               | - | -  | -  | 1  | -  | 1  | -  | -  | -        | -           | -  | 1  |
| 1                               | Druksensor retour (207.10.03????)        | Levering derden |                               | - | -  | -  | 1  | -  | -  | -  | -  | -        | -           | -  | -  |
| 1                               | Flowschakelaar zuigleiding (208.10.01)   | Levering derden |                               | - | 1  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -        | -           | -  | -  |
| 1                               | Transportpomp 1 (10M10.01)               |                 |                               | 1 | 1  | -  | -  | 1  | 1  | -  | -  | -        | -           | 1  | 1  |
| 1                               | Werkschakelaar transportpomp 1           | Levering derden |                               | - | 1  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -        | -           | -  | -  |
| 1                               | Drukverschil fuel filter 1 (207.10.02)   | Levering derden |                               | - | -  | -  | 1  | -  | -  | -  | -  | -        | -           | -  | -  |
| 1                               | Transportpomp 2 (Reserve)                |                 | 1                             | 1 | -  | -  | 1  | 1  | -  | -  | -  | -        | 1           | 1  |    |
| 1                               | Werkschakelaar transportpomp 2 (Reserve) | Levering derden | -                             | 1 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -        | -           | -  |    |
| 1                               | Drukverschil fuel filter 1 (Reserve)     | Levering derden | -                             | - | -  | 1  | -  | -  | -  | -  | -  | -        | -           | -  |    |
| 1                               | Druksensor aanvoer fuel (207.10.01)      | Levering derden | -                             | - | -  | 1  | -  | -  | -  | -  | -  | -        | -           | -  |    |
| 1                               | Drukverschil (207.10.04)                 | Levering derden | -                             | - | -  | 1  | -  | -  | -  | -  | -  | -        | -           | -  |    |
| 1                               | Opvangbak lekdetectie (210.10.01)        | Levering derden | -                             | 1 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -        | -           | -  |    |
| Tank C2.11 t.b.v C29            |                                          |                 |                               |   |    |    |    |    |    |    |    |          |             |    |    |
| 1                               | Vulklep vulleiding naar Vat (214.11.01)  | Levering derden | 2                             | - | -  | -  | 1  | -  | -  | -  | -  | -        | -           | -  |    |
| 1                               | Vulklep 3 weg (10dw.11.01)               | Levering derden | 2                             | - | -  | -  | 1  | -  | -  | -  | -  | -        | -           | -  |    |
| 1                               | Werkschakelaar Flushen                   | Levering derden | -                             | 1 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -        | -           | -  |    |
| 1                               | Lekdetectie vat (208.11.01)              | Levering derden | -                             | 1 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -        | -           | -  |    |
| 1                               | Nivo schakelaar VAT boven (232.11.01)    | Levering derden | -                             | 1 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -        | -           | -  |    |
| 1                               | Nivo meting vat (212.11.01)              | Levering derden | -                             | - | -  | 1  | -  | -  | -  | -  | -  | -        | -           | -  |    |
| 1                               | Lekdetectie bak (208.11.02)              | Levering derden | -                             | 1 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -        | -           | -  |    |
| 1                               | Wateroverlastdetectie                    | PEK-SPS4        | -                             | 1 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -        | -           | -  |    |

#### vTank C29.11 t.b.v C29 transport

|   |                                          |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|------------------------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klep zuigleiding (214.11.05)             | Levering derden | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 1 | Klep (Future) (214.11.06)                | Levering derden | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 1 | Klep retourleiding (214.11.08)           | Levering derden | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 1 | Klep (Future) (214.11.07)                | Levering derden | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 1 | Regelklep retour (10TW11.01)             | Levering derden | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 1 | Druksensor retour (207.11.03????)        | Levering derden | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Flowschakelaar zuigleiding. (208.11.01)  | Levering derden | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Transportpomp 1 (11M11.08)               |                 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| 1 | Werkschakelaar transportpomp 1           | Levering derden | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Drukverschil fuel filter 1 (207.11.02)   | Levering derden | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Transportpomp 2 (Reserve)                |                 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| 1 | Werkschakelaar transportpomp 2 (Reserve) | Levering derden | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Drukverschil fuel filter 1 (Reserve)     | Levering derden | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Druksensor aanvoer fuel (207.11.01)      | Levering derden | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Drukverschil (207.11.04)                 | Levering derden | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Opvangbak lekdetectie (210.11.01)        | Levering derden | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |

#### Afpompen vaten

|   |                                   |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|-----------------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Transportpomp 1 (07W11.03)        |                 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| 1 | Werkschakelaar transportpomp 1    | Levering derden | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Trilvork nivo detectie 07FS01.    | Levering derden | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Opvangbak lekdetectie (210.11.01) | Levering derden | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Leegloopklep (214.10.02)          | Levering derden | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 1 | Leegloopklep (214.11.02)          | Levering derden | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |

## Regelpaneel RK1 Tanks

| Regelpaneel RK1 Tanks          |                                            |                 |                                |   |    |    |    |    |    |    |    |          | Interventie Siemens Px |    |   |
|--------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----------|------------------------|----|---|
| Aantal                         | Omschrijving                               | Veldapparatuur  | Regelpaneel                    | B | ST | DI | AI | DO | AO | IW | VW | Protocol | DO                     | AO |   |
| Afzuigventilatie ext.tank park |                                            |                 |                                |   |    |    |    |    |    |    |    |          |                        |    |   |
| 1                              | Afzuigventilator 01 EC 230V                | Levering derden | Toerengeregelde motor 230V/16A | 1 | 1  | -  | -  | 1  | 1  | -  | -  | -        | 1                      | 1  |   |
| 1                              | Werkschakelaar AFZ                         |                 | -                              | 1 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -        | -                      | -  |   |
| 1                              | Drukverschil meting afzuigventilator       |                 | QBM2030-5                      | - | -  | -  | 1  | -  | -  | -  | -  | -        | -                      | -  | - |
| 1                              | Luchtklepservomotor                        |                 | GPC126.1A                      | 1 | -  | -  | -  | 1  | -  | -  | -  | -        | -                      | 1  | - |
| Heater ext.tank park           |                                            |                 |                                |   |    |    |    |    |    |    |    |          |                        |    |   |
| 1                              | Toevoerventilator                          | Levering derden | Voeding levering derden        | 1 | 1  | -  | -  | 1  | -  | -  | -  | -        | 1                      | -  |   |
| 1                              | Werkschakelaar toevoerventilator           |                 | -                              | 1 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -        | -                      | -  | - |
| 1                              | Electrische heater (triac levering derden) | QAA24           | Voeding levering derden        | 1 | 1  | -  | -  | 1  | 1  | -  | -  | -        | 1                      | 1  |   |
| 1                              | Ruimtetemperatuur                          |                 | -                              | - | -  | 1  | -  | -  | -  | -  | -  | -        | -                      | -  | - |
| Totaal aantal I/O              |                                            |                 |                                |   |    | 73 | 18 | 28 | 9  |    |    |          | 13                     | 9  |   |

### Extra's in Regelpaneel

|   |                                             |
|---|---------------------------------------------|
| 1 | Transformator 230/24VAC                     |
| 1 | WCD 230V/10A/30mA (aardlekautomaat)         |
| 1 | Kastverlichting + installatie automaat      |
| 2 | Hulprelais                                  |
| 3 | Installatie automaat 6A/10A/16A             |
| 1 | Tekeninghouder (metaal)                     |
| 1 | Deurtableau (metaal 600/800)                |
| 1 | Hoofdschakelaar 125A                        |
| 1 | Stroomverdeler 250A                         |
| 1 | Kastventilatie en rooster 48m/h             |
| 1 | Kastverwarming max 50 W met therm. En hydr. |
| 1 | VX8204 1200X2000X400 (buiten opstelling)    |
| 1 | Regenkap regelpaneel                        |
| 1 | Draadcodering                               |

## Regelpaneel RK1.1 Storingspaneel extern

| Regelpaneel RK1.1 Storingspaneel extern |                                 |                |                              |   |    |    |    |    |    |    |    |          | Interventie |    |    |
|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------|------------------------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----------|-------------|----|----|
| Aantal                                  | Omschrijving                    | Veldapparatuur | Regelpaneel                  | B | ST | DI | AI | DO | AO | IW | VW | Protocol | Siemens Px  | DO | AO |
| Onderstation algemeen                   |                                 |                |                              |   |    |    |    |    |    |    |    |          |             |    |    |
| 1                                       | Temperatuur opnemer regelpaneel |                | QAC22                        | - | -  | -  | 1  | -  | -  | -  | -  | -        | -           | -  | -  |
| 1                                       | Kastventilatie                  |                | Geschakelde voeding 230V/10A | - | -  | -  | -  | 1  | -  | -  | -  | -        | 1           | -  | -  |
| 1                                       | Storing laag urgent             |                | Signaleringslamp             | - | -  | -  | -  | 1  | -  | -  | -  | -        | 1           | -  | -  |
| 1                                       | Storing hoog urgent             |                | Signaleringslamp             | - | -  | -  | -  | 1  | -  | -  | -  | -        | 1           | -  | -  |
| 1                                       | Brandmelding                    |                |                              | - | 1  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -        | -           | -  | -  |
| 1                                       | Installatie niet automatisch    |                | Signaleringslamp             | - | -  | -  | -  | 1  | -  | -  | -  | -        | 1           | -  | -  |
| 1                                       | Reserve Voeding                 |                | Installatieautomaat 230V/16A | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -        | -           | -  | -  |
| Tank C24                                |                                 |                |                              |   |    |    |    |    |    |    |    |          |             |    |    |
| 1                                       | Reset storing                   |                | Reset drukknop               | - | -  | 1  | -  | -  | -  | -  | -  | -        | -           | -  | -  |
| 1                                       | Vrijgave Pomp                   |                | Drukknop                     | 1 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -        | -           | -  | -  |
| 1                                       | Bedrijfsmelding Pomp            |                | Signaleringslamp             | - | -  | -  | -  | 1  | -  | -  | -  | -        | 1           | -  | -  |
| 1                                       | Vrijgave tank                   |                | Drukknop                     | 1 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -        | -           | -  | -  |
| 1                                       | Bedrijfsmelding tank            |                | Signaleringslamp             | - | -  | -  | -  | 1  | -  | -  | -  | -        | 1           | -  | -  |
| 1                                       | Vrijgave Cloesd                 |                | Drukknop                     | 1 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -        | -           | -  | -  |
| 1                                       | Bedrijfsmelding Cloesd          |                | Signaleringslamp             | - | -  | -  | -  | 1  | -  | -  | -  | -        | 1           | -  | -  |
| 1                                       | Vrijgave Drain                  |                | Drukknop                     | 1 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -        | -           | -  | -  |
| 1                                       | Bedrijfsmelding Drain           |                | Signaleringslamp             | - | -  | -  | -  | 1  | -  | -  | -  | -        | 1           | -  | -  |
| 1                                       | Vrijgave Spare                  |                | Drukknop                     | 1 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -        | -           | -  | -  |
| 1                                       | Bedrijfsmelding Spare           |                | Signaleringslamp             | - | -  | -  | -  | 1  | -  | -  | -  | -        | 1           | -  | -  |
| 1                                       | Fil valve                       |                | Signaleringslamp             | - | -  | -  | -  | 1  | -  | -  | -  | -        | 1           | -  | -  |
| 1                                       | Storing tank                    |                | Signaleringslamp             | - | -  | -  | -  | 1  | -  | -  | -  | -        | 1           | -  | -  |

## Regelpaneel RK1.1 Storingspaneel extern

| Regelpaneel RK1.1 Storingspaneel extern |                        |                |                  |   |    |    |    |    |    |    |    |          | Interventie Siemens Px |    |   |
|-----------------------------------------|------------------------|----------------|------------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----------|------------------------|----|---|
| Aantal                                  | Omschrijving           | Veldapparatuur | Regelpaneel      | B | ST | DI | AI | DO | AO | IW | VW | Protocol | DO                     | AO |   |
| Tank C29                                |                        |                |                  |   |    |    |    |    |    |    |    |          |                        |    |   |
| 1                                       | Reset storing          |                | Reset drukknop   | - | -  | 1  | -  | -  | -  | -  | -  | -        | -                      | -  |   |
| 1                                       | Vrijgave Pomp          |                | Drukknop         | 1 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -        | -                      | -  |   |
| 1                                       | Bedrijfsmelding Pomp   |                | Signaleringslamp | - | -  | -  | -  | 1  | -  | -  | -  | -        | 1                      | -  |   |
| 1                                       | Vrijgave tank          |                | Drukknop         | 1 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -        | -                      | -  |   |
| 1                                       | Bedrijfsmelding tank   |                | Signaleringslamp | - | -  | -  | -  | 1  | -  | -  | -  | -        | 1                      | -  |   |
| 1                                       | Vrijgave Cloesd        |                | Drukknop         | 1 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -        | -                      | -  |   |
| 1                                       | Bedrijfsmelding Cloesd |                | Signaleringslamp | - | -  | -  | -  | 1  | -  | -  | -  | -        | 1                      | -  |   |
| 1                                       | Vrijgave Drain         |                | Drukknop         | 1 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -        | -                      | -  |   |
| 1                                       | Bedrijfsmelding Drain  |                | Signaleringslamp | - | -  | -  | -  | 1  | -  | -  | -  | -        | 1                      | -  |   |
| 1                                       | Vrijgave Spare         |                | Drukknop         | 1 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -        | -                      | -  |   |
| 1                                       | Bedrijfsmelding Spare  |                | Signaleringslamp | - | -  | -  | -  | 1  | -  | -  | -  | -        | 1                      | -  |   |
| 1                                       | Fil valve              |                | Signaleringslamp | - | -  | -  | -  | 1  | -  | -  | -  | -        | 1                      | -  |   |
| 1                                       | Storing tank           |                | Signaleringslamp | - | -  | -  | -  | 1  | -  | -  | -  | -        | 1                      | -  |   |
| Diverse                                 |                        |                |                  |   |    |    |    |    |    |    |    |          |                        |    |   |
| 1                                       | Vrijgave Combin        |                | Drukknop         | 1 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -        | -                      | -  |   |
| 1                                       | Bedrijfsmelding Combi  |                | Signaleringslamp | - | -  | -  | -  | 1  | -  | -  | -  | -        | 1                      | -  |   |
| 1                                       | Storing Oil waste      |                | Signaleringslamp | - | -  | -  | -  | 1  | -  | -  | -  | -        | 1                      | -  |   |
| 2                                       | Paraat                 |                | Signaleringslamp | - | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | -  | -        | 2                      | -  |   |
| Totaal aantal I/O                       |                        |                |                  |   |    | 14 | 1  | 22 | 0  |    |    |          |                        | 22 | 0 |



#### Extra's in Regelpaneel

- 1 Transformator 230/24VAC
- 1 WCD 230V/10A/30mA (aardlekautomaat)
- 1 Kastverlichting + installatie automaat
- 2 Hulprelais
- 1 Installatie automaat 6A/10A/16A
- 1 Deurtableau (kunststof 800/1000)
- 1 Tekeninghouder (kunststof)
- 1 Kastventilatie en rooster 48m/h
- 1 Kastverwarming max 50 W met therm. En hydr.
- 1 Hoofdschakelaar inbouwmontage 25A
- 1 Lampentest drukknop
- 1 AX1110 1000X1000X300
- 1 Draadcodering

## Regelpaneel RK1.2 Vulpunt visualisatie

| Regelpaneel RK1.2 Vulpunt visualisatie |                                 |                 |                              |   |    |    |    |    |    |    |    | Interventie Siemens Px |    |    |
|----------------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------|---|----|----|----|----|----|----|----|------------------------|----|----|
| Aantal                                 | Omschrijving                    | Veldapparatuur  | Regelpaneel                  | B | ST | DI | AI | DO | AO | IW | VW | Protocol               | DO | AO |
| Onderstation algemeen                  |                                 |                 |                              |   |    |    |    |    |    |    |    |                        |    |    |
| 1                                      | Temperatuur opnemer regelpaneel |                 | QAC22                        | - | -  | -  | 1  | -  | -  | -  | -  | -                      | -  | -  |
| 1                                      | Kastventilatie                  |                 | Geschakelde voeding 230V/10A | - | -  | -  | -  | 1  | -  | -  | -  | -                      | 1  | -  |
| 1                                      | Reset zoemer storing            |                 | Reset drukknop               | - | -  | 1  | -  | -  | -  | -  | -  | -                      | -  | -  |
| 1                                      | Storing zoemer IN               | Levering derden |                              | - | -  | -  | -  | 1  | -  | -  | -  | -                      | 1  | -  |
| 1                                      | Storing lamp Groen/rood         | Levering derden |                              | - | -  | -  | -  | 1  | -  | -  | -  | -                      | 1  | -  |
| 1                                      | Sleutelschakelaar 1 (C24)       | Levering derden |                              | - | 1  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -                      | -  | -  |
| 1                                      | Sleutelschakelaar 2 (C29)       | Levering derden |                              | - | 1  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -                      | -  | -  |
| 1                                      | Reserve voeding                 |                 | Installatieautomaat 230V/16A | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -                      | -  | -  |
| Touchpanel PC                          |                                 |                 |                              |   |    |    |    |    |    |    |    |                        |    |    |
| 1                                      | Touchpanel PC                   | Levering DAF    |                              | - | -  | -  | -  | -  | -  | 50 | 50 | ModbusM RS485          | -  | -  |
| Totaal aantal I/O                      |                                 |                 |                              |   |    | 3  | 1  | 3  | 0  |    |    |                        | 3  | 0  |

### Extra's in Regelpaneel

|   |                                             |
|---|---------------------------------------------|
| 1 | Transformator 230/24VAC                     |
| 1 | WCD 230V/10A/30mA (aardlekautomaat)         |
| 1 | Kastverlichting + installatie automaat      |
| 2 | Hulprelais                                  |
| 1 | Installatie automaat 6A/10A/16A             |
| 1 | Deurtableau (kunststof 800/1000)            |
| 1 | Tekeninghouder (kunststof)                  |
| 1 | Kastventilatie en rooster 48m/h             |
| 1 | Kastverwarming max 50 W met therm. En hydr. |
| 1 | Hoofdschakelaar inbouwmontage 25A           |
| 1 | AX1110 1000X1000X300                        |
| 1 | Draadcodering                               |

De interpretatie van de door jouw verstrekte informatie is conform de datapuntenlijst en deze is dan ook bepalend.