ESTÁNDAR DE LUBRICACIÓN

BOMBA BOOSTER

DEPARTAMENTO / LÍNEA:	PROCESO 2	EQUIPO	BOMBA BOOSTER	ELABORO	MARCOS ANGELES	FECHA DE EMISIÓN:	31/10/2026	PRÓXIMA REVISIÓN:	31/10/2028

No.	FUNCIÓN LOCATION	Componente de la Máquina		Lubricante aconsejado por el proveedor	Lubricante Estandarizado	Punto de Lubricación	Método	Cantidad	Periodos: Inspección	Periodos: Lubricación	Periodos: Cambio	ETIQUETA
1	MGVL-002-070-035		Remplazo de aceite a reductor	ACEITE MOBIL 220	BLU 02	DIRECTO AI REDUCTOR		15 LITROS	Annual	Anual	Remplazo de aceite	
2	MGVL-002-070-035		Lavado de flecha empaquetadura mecanica	Agua	Agua	ENTRE LA FLECHA Y PRENS DE EMPAQUES		Goteo de agua de 10 a 20 gotas por minuto	CONTINUO EN OPERACIÓN	DIARIO	Flujo continuo de agua	
4	MGVL-002-070-035		Lubricacion de 2 baleros de la bomba	GRASA SHEL ALVANIA	BLG 39	EN LA GRASERA PARTE DEL BALERO		28.72 Gramos	3 meses	Trimestral	Remplazo de grasa	

REALIZO		Reviso:		Autorizó:
Marcos Angeles				Autorizó: Pedro Juarez
FECHA	Jan-24	Fecha:	31/10/2026	31/10/2028

EDICION	SUSTITUYE	FECHA DE EMISION	PROXIMA REVISION
1	N/A	Jan-24	31/10/2028