

Angebot Nr. 2024-0388

Heizungstausch – UNVOLLSTÄNDIGES ANGEBOT (Testfall)

Auftragnehmer

Firma	Muster Heizung & Sanitär
PLZ/Ort	99999 Beispielort
Auftraggeber	
Name	Erika Musterfrau
Adresse	Testgasse 3, 99998 Beispieldorf
Projektbeschreibung	
Maßnahme	Einbau einer Wärmepumpe
Bestandsanlage	Alte Ölheizung (Baujahr unbekannt)
Neue Anlage	& FEHLT: Kein genaues Modell angegeben – nur „Wärmepumpe, ca. 10 kW“

& Kein geplanter Ausführungszeitraum angegeben!

Leistungsverzeichnis (unvollständig / Pauschalangebot)

Pos.	Bezeichnung	Einheit	Menge	EP (€)	GP (€)
1	Heizungseinbau komplett	Psch.	1	???	14.500,00
2	(Pauschalangebot, keine Einzelpositionen) Sonstiges Material	Psch.	1	???	2.000,00
& FEHLT: Hydraulischer Abgleich nicht aufgeführt & FEHLT: Wärmepumpenmodell nicht angegeben & FEHLT: Modellnummer nicht aufgeführt antragsteller					
Gesamtbetrag (brutto)					19.635,00 €

Erkannte Mängel (Test dokumentation):

1. Kein exaktes Wärmepumpenmodell – BAFA/KfW-Förderfähigkeit nicht prüfbar
2. Hydraulischer Abgleich Verfahren B fehlt – BEG-Pflichtnachweis!
3. Pauschalpreise ohne Einzelpositionen – Förderfähigkeit nicht belegbar
4. Kein geplanter Ausführungszeitraum – Planung der Antragstellung unklar
5. Kein Hinweis auf Förderung oder Voraussetzungen
6. Entsorgungsnachweis Altanlage fehlt

