

GENEL DEĞERLENDİRME

O^ SA LI I VE GÜVENLÜ O

Belirtilen risk

high

SAHA GÖZLEM RAPORU

İstinye Üniversitesi Topkapı Liv Hastanesi

Alan	Değer
Rapor Numarası:	2025-003
Rapor Tarihi:	19.08.2025
Mevcut bulunan alandaki açıkta bulunan kablolar ve led trafolar muhafaza kapak ile kapatılarak, Teknik bakım için müdahale kapagı bırakılmalıdır.	İstinye Üniversitesi Topkapı Liv Hastanesi
İSG Uzmanı:	Metin Salık
Toplam Bulgu:	1