

승강기 정기검사 결과

검사 개요

2026년 9월 30일에 승강기 정기검사를 받았습니다. 검사 결과 합격이며 검사필증을 1층 승강기 안에 부착했습니다.

지적 사항

비상통화장치 음량이 작다는 지적을 받아 10월 중 조정하기로 했습니다. 승강기 문 센서와 비상정지 장치는 이상이 없었습니다.

서원하이츠 관리사무소 · 제2026-9호

다음 검사

다음 정기검사는 2027년 9월입니다. 그 사이 월 1회 자체 점검은 셋째 주 화요일에 계속합니다.

이용 시 주의

문이 닫힐 때 손이나 물건을 넣지 말아 주세요. 센서가 감지해도 반응까지 시간이 걸립니다. 정원은 9명이며 초과하면 경보가 울리고 운행하지 않습니다.