

냉각수 펌프 B 정기점검 기록지

PELS MOCK DOCUMENT · EQUIPMENT INSPECTION

문서번호 PELS-MOCK-2026-002


개정번호 REV.00

점검일 2026-09-03

1. 점검 대상 정보

발전소/호기	Mock 원전 / 2호기	계통	필수 냉각수 계통
설비명	냉각수 펌프 B	설비번호	CCP-B-MOCK
점검자	MOCK 사용자	작업상태	점검 준비

기능 검증 전용 문서입니다. 표 안의 항목은 인쇄된 정보이며 입력 필드가 아닙니다. 앱의 펜 도구와 카메라 촬영 기능만 사용하십시오.



냉각수 펌프 개략도 · 펜으로 이상 위치를 표시하십시오.

운전 전 육안점검

No.	점검 항목	판정 기준
01	펌프 및 모터 외관 상태	파손·변형 없음
02	흡입·토출 배관 연결부	누설 흔적 없음
03	기초 볼트 및 방진 패드	풀림·이탈 없음
04	주변 접근로 및 장애물	접근 가능 상태



펌프 전체 사진

카메라로 설비 전경 촬영

현장 메모

세부 부위 사진 및 상태 기록

냉각수 펌프 B · 상세 관찰

문서번호 PELS-MOCK-2026-002

설비번호 CCP-B-MOCK

점검자 MOCK 사용자

2. 주요 부위 확인

관찰 지점		
구분	관찰 부위	확인 내용
A	펌프 메커니컬 실	누수 및 부식 흔적
B	모터 커플링 보호대	체결 및 간섭 상태



상세 사진 A

메커니컬 실 근접 촬영



상세 사진 B

커플링 보호대 촬영

관찰 결과 및 사진 설명 — 펜으로 자유롭게 작성

점검 결과 및 조치 기록

냉각수 펌프 B · 최종 기록

문서번호 PELS-MOCK-2026-002

설비번호 CCP-B-MOCK

작성일 2026-09-03

3. 최종 결과

아래 선택 기호와 작성란은 동작하는 체크박스, 텍스트 입력 필드가 아닙니다. 필요한 표시는 펜 도구로 직접 작성하십시오.

상태 판정

○ 양호

○ 추적 관찰

○ 정비 요청

○ 유전 제한

이상 내용 · 임시 조치 · 후속 작업 요청

점검자	MOCK 사용자	확인일	2026-09-03
검토자		완료상태	