APROVADO GTD APROVADO

INSTRUÇÃO TÉCNICA

Conservar Guincho Portátil nos Serviços em LDMT e LDBT

ENERGISA/GTCD-IT/Nº295/2019

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Executar Tarefas Preliminares: 7
5.1.1- Considerar Aspectos 7
5.1.2- Armazenamento Equipamentos Inativos 9
5.2- Identificar os Riscos: 1, 7 e 20: 11
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 11
7- INDICADORES 12
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 12
9- VIGÊNCIA 12
10- APROVAÇÃO 12

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
ICA	Instrução de Controle Ambiental
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	manutencao@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/05/2019	Ricardo Campos Rios

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Conservar Guincho Portátil nos Serviços em LDMT e LDBT

1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais de construção, manutenção e operação das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para conservação de guincho portátil nos serviços em LDMT e LDBT.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços no Sistema Elétrico de Potência.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 01 colaborador;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 15 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR-35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

De posse da planta (tablet/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização.

5.1- Executar Tarefas Preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

5.1.1- Considerar Aspectos

- O guincho portátil é utilizado em atividades de tracionamento e nivelamento de condutores de alumínio e cordoalhas de aço, aplicados nas construções de rede elétricas aéreas em LDBT ou em LDMT.
- Os guinchos portáteis podem ter em sua composição a cordoalha de aço ou o tirante de nylon. Normalmente este último é empregado em serviços com linhas energizadas, atividades de linha viva.

⇒ **Guincho Portátil > Linha Viva**

Figura 1: Talha com tirante de nylon

- O guincho portátil desenvolvido para trabalho em linha viva, possuem alavanca em fiberglass isolante, ganchos com olhal e trava de segurança para operar com o bastão de manobra. Dispositivo limitador do tirante. Fabricado com alumínio-liga, ganchos, gatilhos e molas em aço especial com tratamento anti-corrosivo.

Figura 2: Alavanca isolada e a talha com tirante e nylon

- O guincho portátil tem tirante de nylon com capacidade de carga de 750 kgf (tirante simples), e pode suportar até 1500 kgf com tirante duplo. O comprimento do tirante simples é de 2,5 metros e quando duplicado 1,25 metros.

Figura 3: Talha com tirante de cabo de aço

⇒ **Guincho Portátil > Linha Morta**

- O guincho portátil para tensionamento de cabos, também é utilizado para desencalhe de veículos e outras utilidades. Sua capacidade é de 1000 Kgf com cabo simples e 2000 kgf com cabo duplo.
- Montado com cabo de aço, seu comprimento é de 6 metros para cabo simples e 3 metros para cabo duplo.
- O guincho portátil tem corpo em alumínio-liga, alavanca em aço, ganchos em aço forjado com acabamento anticorrosivo, catraca e travas em liga de latão de alta resistência mecânica.

Figura 4: Alavanca metálica e a talha com tirante de cabo de aço

⇒ CONSERVAR GUINCHO PORTÁTIL

- Uma série de procedimentos devem ser adotados para garantir a conservação dos guinchos portáteis, veja a seguir os mais adequados:

5.1.2- Armazenamento Equipamentos Inativos

- Os guinchos portáteis devem ser inspecionados e limpos antes do armazenamento;
- Os guinchos portáteis devem ser guardados em local seco, livre se umidade para evitar a oxidação;
- Caso o guincho possua cabo de aço, este deverá ser limpo sempre após o uso, quando muito com querosene retirando a seguir as sujeiras remanescentes com escova ou pano.
- Todos os pontos de rotação do conjunto, poderão ser lubrificados com óleo lubrificante;
- Deve-se manter suas articulações e partes metálicas lubrificadas, e o excesso retirado com um trapo;
- Não manter o armazenamento de guinchos portáteis inativos em caixas, gavetas e carroceria de veículos.

NOTAS:

1. Os guinchos portáteis utilizados em serviços de linha viva devem ter o mesmo tratamento que os demais equipamentos utilizados em redes energizadas;
2. Caso o guincho possua fita de nylon, esta deverá ser limpa diariamente e caso haja necessidade usar sabão neutro e antes do uso esperar secar totalmente à sobra;
3. Todo o cuidado ao manusear, transportar e armazenar este tipo de guincho para que seja mantida a sua isolação.

⇒ Transporte

- Verificar se não existem partes soltas, frouxas ou desencaixadas antes de ser transportado;
- Deve ser transportado sem a alavanca encaixada e em balde de lona até o local de utilização;
- Evitar danos provocados por quedas e batidas;
- Içar e arriar sempre com a utilização do conjunto de içamento quando em uso em estruturas;
- Evitar de acomodá-lo diretamente no solo;

⇒ Manuseio

- Não utilize o guincho portátil se sua cordoalha de aço estiver desgastada, amassada, com tentos soltos ou danificados;
- Ao tracionar o guincho portátil, mantenha as mãos afastadas do carretel de acondicionamento da cordoalha de aço;
- Não permita que alguém fique próximo a cordoalha de aço ou na direção da cordoalha de aço, atrás do guincho portátil, enquanto estiver sendo tracionado;
- Respeite a capacidade de carga que o guincho portátil suporta;
- Não utilize tubos encaixados a alavanca para reduzir o esforço ao tracionar;
- Para liberar a tração realizada no condutor ou cordoalha, pressionar a alavanca para liberar sua trava e a trava de segurança sem fazer movimentos bruscos ou dar pancadas através da alavanca.

5.2- Identificar os Riscos: 1, 7 e 20:

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01 par
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardam-te às chamas	01
Luva isolante de borracha	01 par
Luva de cobertura	01 par
Bloqueador solar	01
Tecido, trapo ou estopa	Adequada

NOME	QUANTIDADE
Sabão neutro / Sabão comum	Adequada
Lona ou encerado	01
Lubrificante / Desingripante	01
Escova de Limpeza	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/05/2019	Vigente	-	30/05/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	13/09/2019
Daniely Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Fabio Lancelotti	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP – EMG/ENF		
Rodrigo Brandao Fraiha	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DEOP – ESE		
Stevon Schettino	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Thiago Ribeiro kussano	Gerente DEOP - EMS		