МСЭД

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЗВЕНИГОРОД»

143180, МО, г. Звенигород,
ул. Звенигородское шоссе, стр. 11

тел.: (495) 992-09-92
факс: 992-09-77
e-mail: sc_zvenigorod@mosreg.ru

02.09.2025 № 03-021/2643

На № 9/5 от 01.09.2025

О направлении ТУ на присоединение ОСО к РСОН

Генеральному директору
ООО «ВЫСОТА»

И.Н. Гарину

ooo.vysota.2024@gmail.com

Уважаемый Иван Николаевич!

ГКУ МО «Спеццентр «Звенигород» (далее – Учреждение) рассмотрело Ваше обращение по вопросу выдачи технических условий (далее – ТУ) на подключение (присоединение) объектовой системы оповещения (далее – ОСО) объекта «МБОУ СОШ на 1100 мест г.о. Королев, ЖК «Золотые ворота», расположенного по адресу: Московская область, городской округ Королёв, город Королёв, жилой комплекс «Золотые ворота», земельный участок с кадастровым номером 50:45:0040322:1152, к региональной системе оповещения населения Московской области (далее – РСОН).

По результатам рассмотрения Учреждение направляет ТУ на подключение (присоединение) вышеуказанной ОСО к РСОН.

Приложение: на 7 л. в 1 экз.

Исполняющий обязанности
начальника учреждения

А.Г. Добрыдень

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в Межведомственной системе электронного документооборота Правительства Московской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00F52002504EDC0CE5F9A439FD716A4914
Владелец: Добрыдень Александр Григорьевич
Действителен с 03-07-2025 до 26-09-2026

Ю.Д. Меркулов
(495) 992-07-20

Приложение 2
к приказу Главного управления
гражданской защиты Московской
области № П-106/39-07
от 06.12.2022 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на подключение (присоединение)

объектовой системы оповещения объекта: «МБОУ СОШ на 1100 мест г.о. Королев, ЖК «Золотые ворота» (далее – Объект), по адресу: Московская область, городской округ Королёв, город Королёв, жилой комплекс «Золотые ворота», земельный участок с кадастровым номером 50:45:0040322:1152 (далее – ОСО)

(наименование и почтовый адрес объекта)

к региональной системе оповещения населения Московской области (РСОН).

02.09.2025 г.

1. Общая информация	
1.1. Заказчик технических условий	ООО «ВЫСОТА»
1.2. Исходящий номер и дата заявки	№ 9/5 от 01.09.2025
1.3. Наименование объекта	«МБОУ СОШ на 1100 мест г.о. Королев, ЖК «Золотые ворота»
1.4. Адрес установки ОСО	Московская область, городской округ Королёв, город Королёв, жилой комплекс «Золотые ворота», земельный участок с кадастровым номером 50:45:0040322:1152
2. Технические условия на подключение (присоединение) ОСО к РСОН	
2.1. Правовые основания	1. Федеральный Закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 2. Федеральный Закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне». 3. Федеральный Закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи». 4. Постановление Правительства Московской области от 04.06.2024 № 553-ПП «Об утверждении Положения о региональной системе оповещения населения Московской области». 5. Свод правил СП 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования».

	6. Свод правил СП 134.13330.2022 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования». 7. ГОСТ Р 42.3.01-2021 «Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования».
2.2. Назначение ОСО	Основной задачей ОСО является обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной информации до руководителей, персонала организации, людей, находящихся на территории Объекта и объектовых сил гражданской обороны и Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2.3. Границы зоны оповещения	Граница зоны оповещения определяется границами Объекта.
2.4. Требования к устройству, обеспечивающему сопряжение ОСО с РСОН	Устройство сопряжения должно соответствовать: «Требованиям к системам оповещения населения, в том числе к комплексной системе экстренного оповещения населения» (приложение №1 к Положению о системах оповещения населения, утвержденному приказом МЧС России и Минцифры России от 31.07.2020 № 578/365); ГОСТ Р 42.3.01-2021 «Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования». В соответствии с п. 5.1.11 ГОСТ Р 42.3.01-2021 заявленные характеристики устройства сопряжения ОСО с РСОН должны быть подтверждены результатами испытаний с участием федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, иметь программное обеспечение российского производства и обеспечивать: - программное и аппаратное сопряжение с РСОН; - непрерывную круглосуточную работу в дежурном режиме; − приём команд и сигналов оповещения от РСОН в форматах и протоколах обмена, совместимых с АРМ РСОН; - управление звукоусилительным и трансляционным оборудованием в режиме принудительного переключения речевого тракта с вещательного сигнала на сигнал оповещения; - возможность удаленного получения протокола событий техническими службами;

	- работу по основным (цифровым) каналам связи; - работу по резервным каналам связи; - подтверждение (квитанция) передачи сигналов и информации оповещения; - защиту от несанкционированного доступа. Способ обмена командами (информацией) между РСОН и устройством сопряжения – автоматизированный. Справочник «Технические средства оповещения», включающий технические средства оповещения, заявленные характеристики которых подтверждены результатами испытаний в МЧС России, размещен на официальном сайте МЧС России в разделе «Документы». Интерфейс блока сопряжения должен содержать выход беспотенциальных «сухих» контактов реле для управления усилителем и выход аудиосигнала с уровнем 0,775 мВ. По рекомендации производителя оборудования для приема сигналов оповещения о чрезвычайных ситуациях от РСОН в качестве оборудования сопряжения использовать блок запуска П-166Ц БУУ-02 НЯИТ.465689.014-02-А, изготовитель Калужский НИИТМУ.
2.5. Требования к оконечным техническим средствам оповещения, звукоусилительному оборудованию ОСО.	ОСО должна обеспечить 100% озвучивание территории Объекта. Места установки, количество, мощность оконечных средств оповещения определяются в процессе проектирования, в соответствии с «Расчетом зон звукопокрытия оконечными средствами звукового оповещения». Оконечные средства оповещения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 42.3.01-2021 «Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования». Усилитель низкой (звуковой) частоты сопрягаемой ОСО должен обладать следующими характеристиками: - наличие линейного входа с номинальным уровнем входного сигнала – 0,775 В («0» dB); - наличие входа сигнала включения УНЧ (желательно) или наличие специального «входа ГО и ЧС», объединяющего на одном разъеме входы сигнала включения УНЧ и линейный вход аудиосигнала; - УНЧ должен быть постоянно подключен к сети электропитания безразрывным способом;

	В дежурном режиме блок должен обеспечивать беспрепятственное прохождение аудио сигнала от источника программ вещания к звукоусилительному оборудованию. После получения команды оповещения от РСОН, блок отключает аудио сигнал источника вещания от усилителя низкой (звуковой) частоты (далее - УНЧ) и подключает линейный вход УНЧ к сигналу оповещения, поступившему от РСОН. В дежурном режиме допускается отключение УНЧ от сети электропитания. При этом органы управления УНЧ должны находиться в положении «включено». В этом случае перевода УНЧ из дежурного режима в рабочий осуществляется при поступлении сигнала оповещения от РСОН, путем подключения УНЧ к сети гарантированного электропитания через контакты силовых реле устройства сопряжения.
2.6. Требования по подключению (присоединению) устройства сопряжения к РСОН	ОСО должна программно и технически сопрягаться с РСОН в форматах и протоколах обмена, совместимых с комплексом технических средств оповещения (КТСО) П-166Ц, изготовитель Калужский НИИТМУ. Сопряжение ОСО с РСОН осуществляется организацией, эксплуатирующей Объект. Для подключения (присоединения) устройства сопряжения к РСОН руководитель организации организует приобретение и подключение оборудования сопряжения, соответствующее требованиям пункта 2.4 настоящих Технических условий, к оборудованию РСОН по Ethernet каналу (IP-VPN). Для организации канала передачи данных необходимо обратиться в ПАО «Ростелеком», обслуживающему сеть РСОН в соответствии с действующим государственным контрактом, для заключения договора на оказание услуг по предоставлению канала передачи данных и получения IP-адреса в сети IP VPN РСОН Московской области для оборудования сопряжения П-166Ц БУУ-02 (оплата услуги по тарифу оператора связи). Внесение IP-адреса блока сопряжения П-166Ц БУУ-02 в базу данных РСОН осуществляется после организации канала передачи данных, проверки работоспособности и выполнения сетевых настроек блока сопряжения П-166Ц БУУ-02. Требования к каналу передачи данных от ОСО до РСОН: для передачи формализованных команд, речевых сообщений, служебного и информационного обмена

	с КТСО П-166Ц используется сеть передачи данных, построенная на базе протоколов TCP/IP (IP-VPN третьего уровня); скорость VPN канала подключения к сети РСОН - не менее 1 Мбит/с; задержки пакетов для командной и текстовой информации (TCP-траффик) - не более 150 мс; задержки пакетов для речевой информации (UDP мультикаст траффик) - не более 50 мс. Электропитание выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, предъявляемыми к электроприемникам 1-й категории надежности от системы электроснабжения через устройство автоматического включения резервного питания (АВР) объекта. Работоспособность технических средств оповещения при отключении централизованного энергоснабжения – не менее 6 ч в режиме ожидания и не менее 1 ч в рабочем режиме – должна обеспечиваться системой гарантированного электропитания объекта. При невозможности организации системы гарантированного электропитания объекта допускается использование собственного источника резервного электропитания, обеспечивающего сохранение работоспособности при отключении централизованного электропитания в течение не менее 6 ч в дежурном режиме и не менее 1 часа в режиме передачи сигналов и информации оповещения. Используемые технические средства должны быть надежно заземлены в соответствии с действующими нормами и правилами. Линии звукофикации должны быть выполнены медным экранированным кабелем сечением не менее 0,75 мм. кв. исполнения по ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».
3. Требования по проведению организационно-технических мероприятий по исключению несанкционированного задействования систем оповещения населения	Все работы, проводимые по сопряжению ОСО с РСОН должны выполняться таким образом, чтобы исключить несанкционированное задействование систем оповещения (РСОН и ОСО), как на этапе проведения работ по присоединению (подключению) ОСО к РСОН, так и на этапе их эксплуатации.

4. Требования по обеспечению готовности ОСО к действиям по предназначению	ОСО, оборудование сопряжения и канал связи между ОСО и РСОН должны находиться в режиме постоянной готовности к передаче сигналов и информации оповещения и обеспечивать включение (запуск) оконечных средств оповещения ОСО по командам оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Королёв, старшего оперативного дежурного ЦУКС Главного управления МЧС России по Московской области, старшего оперативного дежурного и дежурного по связи ГКУ МО «Спеццентр «Звенигород».
5. Порядок проведения работ, оформление подтверждающих документов	5.1. Разработать проектную документацию на сопряжение ОСО с РСОН, согласовать ее с ГКУ МО «Спеццентр «Звенигород». Проектная документация предоставляется на согласование в двух экземплярах, один из которых остается в ГКУ МО «Спеццентр «Звенигород», в бумажном и электронном виде формата PDF на электронном носителе (USB-флэш, CD-диске) или направляется по эл. почте. 5.2. Приобрести и установить блок сопряжения П-166Ц БУУ-02, подключить его к ОСО. 5.3. Организовать канал связи от ОСО до РСОН с заданными параметрами, отвечающими требованиям пункта 2.6, получить у ПАО «Ростелеком» IP-адрес в сети IP VPN РСОН Московской области для оборудования сопряжения (оплата по тарифу оператора связи). 5.4. Осуществить настройку оборудования П-166Ц БУУ-02 с подключением ОСО к РСОН. 5.5. Получить от ГКУ МО «Спеццентр Звенигород» уведомление о наличии в сети IP VPN РСОН Московской области IP-адреса оборудования сопряжения. 5.6. После завершения сопряжения ОСО с РСОН организовать приемочную комиссию, в состав которой включить представителей ГКУ МО «Спеццентр «Звенигород», Администрации городского округа Королёв, организации-заказчика, организации-проектировщика и монтажной организации. 5.7. Разработать программу и методику испытаний сопряжения ОСО и РСОН, согласовать с ГКУ МО «Спеццентр «Звенигород» и утвердить у руководителя организации, в ведении которой находится ОСО. 5.8. Провести приемочные испытания сопряжения ОСО и РСОН с передачей информации от дежурного по

	связи ГКУ МО «Спеццентр «Звенигород» и от оперативного дежурного ЕДДС городского округа Королёв. Дата и время испытаний – по согласованию с ГКУ МО «Спеццентр «Звенигород». 5.9. Оформить результаты приемочных испытаний актом. Копию акта ввода в эксплуатацию ОСО направить в ГКУ МО «Спеццентр «Звенигород». 5.10. Получить от ГКУ МО «Спеццентр «Звенигород» Справку о сопряжении ОСО с РСОН. Проинформировать письмом Главное управление гражданской защиты Московской области о выполненном сопряжении. 5.11. Обеспечить проведение мероприятий по поддержанию в готовности ОСО (эксплуатационно-техническое обслуживание ОСО и исправное состояние канала связи с РСОН).
6. Срок действия технических условий	1 год, с 02.09.2025г. по 02.09.2026г.

Начальник узла связи
ГКУ МО «Спеццентр «Звенигород» Д.А. Суханов