ВОДОКАНАЛ КОРОЛЁВ

Акционерное общество «Водоканал» (АО «Водоканал»)
ОКПО 48806037, ОГРН 1095018000131, ИНН/КПП 5018134420/501801001
Россия, 141080, Московская область, г. Королев, ул. Калининградская, д.8
тел.: +7 (495) 511-27-00, e-mail: vodokanal@vdk-korolev.ru

от 27.08.2025 №111Исх– 1831
На №_____ от _____

Заместителю генерального директора ГКУ МО «ДЗКС» Барскову А.А.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 854

от « 27 » августа 2025 г.

на установку узлов учета расхода холодной воды
объекта: «Средняя общеобразовательная школа на 1100 мест
по адресу: г. Королев, ул. Ленина, д. 18а, ЖК «Золотые ворота»

Требования к приборам учета:

1. Прибор учета холодного водоснабжения должен обеспечивать измерение и регистрацию расхода холодной воды, давление в трубопроводах холодного водоснабжения, с выводом результатов измерений, архивной информации в автоматическом режиме, с возможностью снятия информации через автоматизированную информационную систему.
2. Прибор учета должен иметь сертификат утвержденного типа Госстандарта России и быть зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений.
3. Средства измерений должны иметь действующую отметку о поверке и быть опломбированы органами метрологической службы.
4. Прибор учета, у которого истек срок действия поверки, не допускается к эксплуатации.
5. Прибор учета должен быть предназначен для точного и стабильного измерения расхода и объема различных жидкостей в затопляемых зонах (со степенью пылеводозащиты IP68, в полностью пылевлагонепроницаемом корпусе).

Требования по установке приборов учета:

6. Разработать проект узла учета холодного водоснабжения, проект согласовать с ПТО АО «Водоканал». Тел.: 8(495)516-87-93. Прибор учета установить на границе эксплуатационной ответственности (при наличии технической возможности).
7. Предусмотреть устройство узла учета воды в освещенном, отапливаемом и гидроизолированном помещении. Прибор учета воды должен быть рассчитан на весь объем водопотребления.
8. На обводной линии холодной воды следует предусматривать счетчик воды рассчитанный на пропуск противопожарного расхода воды.

9. При установке приборов учета предусмотреть установку сетчатого фильтра перед прибором учета.

Требования к эксплуатации и контролю за показаниями приборов.

10. Потребитель обязан следить за исправностью и работоспособностью приборов.
11. Своевременно предоставлять в АО «Водоканал» информацию по показаниям приборов учета для расчета.
12. Обеспечивать доступ работникам АО «Водоканал» к установленному прибору учета для снятия показаний
13. В случае выхода счетчика из строя сообщить об этом в 3-дневный срок с момента обнаружения в АО «Водоканал».
14. Своевременно, за счет собственных средств проводить поверку счетчика (поверочный срок указан в паспорте).

Генеральный директор **М.В. Дятлов**

TU586УЧ