

陕西省矿产资源调查评审中心文件

陕矿产资评咨发（2021）18号

关于《陕西华电榆阳新能源有限公司小壕免 50 兆瓦光伏电站项目（升压站）压覆重要矿产资源调查报告》 咨询意见的函

陕西华电榆阳新能源有限公司：

《陕西华电榆阳新能源有限公司小壕免 50 兆瓦光伏电站项目（升压站）压覆重要矿产资源调查报告》已经陕西省矿产资源调查评审中心组织有关专家审查，并于 2021 年 7 月 22 日召开了咨询会议，编写单位于 2021 年 7 月 28 日完成报告修改。现形成以下咨询意见。

附件：《陕西华电榆阳新能源有限公司小壕免 50 兆瓦光伏电站项目（升压站）压覆重要矿产资源调查报告》咨询意见

陕西省矿产资源调查评审中心

2021年8月12日



陕西省矿产资源调查评审中心

2021年8月12日印发

《陕西华电榆阳新能源有限公司小壕兔 50 兆
瓦光伏电站项目（升压站）压覆重要矿产资源
调查报告》咨询意见

陕矿产资评办发〔2021〕18 号

陕西省矿产资源调查评审中心

二〇二一年八月十二日

报 告 名 称：《陕西华电榆阳新能源有限公司小壕免 50 兆瓦
光伏电站项目（升压站）压覆重要矿产资源
调查报告》

提 交 单 位：陕西华电榆阳新能源有限公司

报告编写单位：陕西秦巴地矿资源有限公司

总 经 理：贺和平

总 工 程 师：贺平安

项 目 负 责：计江超

报告编写人：计江超 韩贝贝 贺 祯

报告申报日期：二〇二一年七月十五日

咨询专家组组长：郭 云（高级工程师）

成 员：权新昌（教授级高工）

调 查 基 准 日：二〇二一年四月三十日

审 查 方 式：会议审查

签 发 人：王明卫

咨询会议地点：西安市

咨询会议日期：二〇二一年七月二十二日

《陕西华电榆阳新能源有限公司小壕兔 50 兆瓦光伏电站项目（升压站）压覆重要矿产资源调查报告》 咨询意见

依据《陕西省发展和改革委员会关于陕西华电风力有限公司小壕兔 50 兆瓦光伏电站项目备案的通知》（陕发改新能源〔2014〕1197 号）、《榆林市发展和改革委员会关于陕西华电风力有限公司小壕兔 50 兆瓦光伏电站项目变更建设单位的函》（榆政发改函〔2017〕89 号）及《国土资源部关于进一步做好建设项目压覆重要矿产资源审批管理工作的通知》（国土资发〔2010〕137 号）等文件，陕西华电榆阳新能源有限公司委托陕西秦巴地矿资源有限公司编制了《陕西华电榆阳新能源有限公司小壕兔 50 兆瓦光伏电站项目（升压站）压覆重要矿产资源调查报告》（简称《调查报告》）。受省自然资源厅委托（陕自然资储委函〔2021〕第 51 号），陕西省矿产资源调查评审中心组织有关专家进行了审查，并于 2021 年 7 月 22 日在西安市召开了咨询会议。会后编写单位对《调查报告》进行了修改，经评审专家组审定，形成咨询意见如下：

一、概况

陕西华电榆阳新能源有限公司小壕兔 50 兆瓦光伏电站项目位于榆林市榆阳区城区 350° 方位直线距离约 58km 处，行政区划隶属榆林市榆阳区小壕兔乡管辖。周边主要交通干线有青（海）～银（川）高速、包（头）～茂（名）高速、国道 G210 以及国道 G307，交通较为便利。

光伏电站项目区属陕北黄土高原风沙草滩，地势开阔、平缓，海拔标高 1280~1300m，相对高差 20m。

光伏电站项目总装机容量为 50MW，由 20200 块 250Wp 的多晶硅组件构成 50 个 1MWp 方阵，每个方阵中间布置配电装置、逆变箱变等设备。新建一座 110kV 升压站，以单回 110kV 线路接入小壕兔 330kV 变。按照项目建设单位要求，本项目保护对象为升压站。

依据陕西德远勘测规划工程有限公司提供的《陕西华电榆林小壕兔 50MWp 光伏并网发电项目建设用地勘测定界技术报告》，升压站用地面积为 0.9718 公顷（约 14.58 亩），范围由 4 个拐点坐标圈定（见表 1，2000 国家大地坐标）。

光伏电站项目升压站用地范围拐点坐标 表 1

序号	X	Y	序号	X	Y
J1	4298645.622	37376525.738	J3	4298563.018	37376643.644
J2	4298645.622	37376643.690	J4	4298563.434	37376525.717

经调查，升压站位于榆神矿区尔林滩勘查区上表单元内，仅涉及“陕-蒙鄂尔多斯盆地北部大牛地气田”一个采矿权，因天然气埋藏较深，其开采对地面影响甚小，视为不压覆。

本项目涉及的以往地质工作主要有：

1、1981~1982 年，陕西省煤田地质局一八五队编制了《陕北侏罗纪煤田榆神府勘探区普查找煤地质报告》，陕西省煤田地质勘探公司以“陕煤地发[83]1 号”文批复。

2、2013 年，陕西省煤田地质局一八五队编制了《陕西省陕北侏罗

纪煤田榆神矿区尔林滩勘查区煤炭资源普查中间报告》，陕西省国土资源厅以“陕国土资储备[2014]003号”文备案。

3、2017年9月，西安地质矿产勘查开发院编制了《陕-蒙鄂尔多斯盆地北部大牛地气田（286口气井、11个集气站含放空区和进站道路、1个值班点和1个塔榆阀室）压覆重要矿产资源的评估报告》，陕西省国土资源厅以“陕国土资储备[2018]30号”文备案。

4、2017年5月，陕西秦巴地矿资源有限公司编制了《中广核榆林榆阳小壕兔风电场一期项目调整压覆矿产资源储量核实报告》，陕西省国土资源厅以“陕国土资储备[2019]39号”文备案。

二、地质简述及压覆重要矿产资源调查

本项目位于鄂尔多斯盆地中部次级构造单元陕北斜坡东南部，总体构造形态为一倾向北西的单斜构造，区内地层平缓，局部发育有宽缓的波状起伏及鼻状隆起等次级构造，未发现规模较大的褶皱、断裂，无岩浆活动痕迹，地质构造简单。地层由老到新依次为：三叠系上统永坪组（ T_{3y} ），侏罗系中统延安组（ J_{2y} ）、直罗组（ J_{2z} ）、安定组（ J_{2a} ），第四系上更新统萨拉乌素组（ Q_{3s} ），第四系全新统风积沙（ Q_4^{col} ）、河流冲积层（ Q_4^{al} ）。

依据《陕西省陕北侏罗纪煤田榆神矿区尔林滩勘查区煤炭资源普查中间报告》，本区含煤地层为侏罗系中统延安组，赋存可采煤层共8层，分别为 1^{-2} 、 $2^{-2上}$ 、 2^{-2} 、 3^{-1} 、 4^{-2} 、 4^{-3} 、 5^{-1} 、 5^{-2} 煤层。升压站处于 $2^{-2上}$ 、 3^{-1} 、 4^{-2} 、 4^{-3} 、 5^{-1} 煤层潜在煤炭资源区及 1^{-2} 、 2^{-2} 、 5^{-2} 煤层的无煤

区，不压覆煤炭资源。

本次调查基准日为 2021 年 4 月 30 日。

三、咨询意见

《调查报告》收集了陕西华电榆阳新能源有限公司小壕兔 50 兆瓦光伏电站项目（升压站）有关地质资料，并调查了矿业权设置情况，仅涉及“陕-蒙鄂尔多斯盆地北部大牛地气田”采矿权的调查结果符合实际，不压覆已查明重要矿产资源的结论正确。

专家组长：

郭云

成 员：

杜江名

