

中国华电集团有限公司经济技术咨询分公司

中国华电技经函〔2025〕324号

关于印发陕西华电渭南白水二期 150MW 风电项目可行性研究报告审查意见的通知

华电陕西能源有限公司：

根据集团公司投资管理相关要求，集团公司技经中心组织开展了陕西华电渭南白水二期 150MW 风电项目可行性研究报告审查。现印发可研审查意见，有关情况说明如下：

一、项目装机容量 150MW，已取得核准、建设指标、用地预审及水保批复；暂未取得环评和接入系统批复。

二、项目场址区拟选风机 160m 轮毂高度年平均风速约 5.21m/s，风功率密度 188W/m²，等级 D-1 级。

三、项目拟安装 24 台轮毂高度 160m、叶轮直径 220m 的 6.25MW 风机，总装机容量 150MW。项目年上网电量 27094 万 kWh，年等效满负荷小时数 1806h，容量系数 0.206。

考虑弃电后，项目年上网电量 26281 万 kWh，年等效满负荷小时数 1752h，容量系数 0.2。

四、考虑分摊送出工程、汇集站、场站感知设备、智慧生产管理平台、配套产业及科技研发等投资的情况下，项目静态投资

81771 万元，单位静态投资 5451 元/kW；动态投资 82654 万元，单位动态投资 5510 元/kW。项目总投资 82654 万元。

五、按静态投资 81771 万元、动态投资 82654 万元、资本金占比 30%、年等效满负荷小时 1752h、上网电价 0.315 元/kWh(含税)等边界条件测算，项目资本金内部收益率 6.76%。

- 附件：1. 陕西华电渭南白水二期 150MW 风电项目可行性研究报告审查意见
2. 总概算表
3. 主要财务指标汇总表
4. 参会人员名单表

中国华电集团有限公司经济技术咨询分公司

2025 年 7 月 28 日

