

中国华电集团有限公司经济技术咨询分公司

中国华电技经函〔2025〕284号

关于印发陕西华电咸阳永寿常宁镇 100MW 风电项目可行性研究报告审查意见的通知

华电陕西能源有限公司：

根据集团公司投资管理相关要求，集团公司技经中心组织开展了陕西华电咸阳永寿常宁镇 100MW 风电项目可行性研究报告审查。现印发可研审查意见，有关情况说明如下：

一、项目装机容量 100MW，已取得核准、建设指标、用地预审、环评及水保批复；暂未取得接入系统批复。

二、项目场址区拟选风机 160m 轮毂高度代表年平均风速约 5.33m/s，风功率密度 223W/m²，等级 D-2 级。

三、项目拟安装 20 台叶轮直径 200m、轮毂高度 160m 的 5MW 风机，总装机容量 100MW。项目年上网电量 18681.5 万 kWh，年等效满负荷小时数 1868h，容量系数 0.213。

四、考虑分摊送出工程、新能源场站感知设备、智慧生产管理平台及配套产业等投资的情况下，项目静态投资 57059 万元，单位静态投资 5706 元/kW；动态投资 57675 万元，单位动态投资 5767 元/kW。项目总投资 57675 万元。

五、按静态投资 57059 万元、动态投资 57675 万元、资本金占比 30%、年等效满负荷小时 1868h、上网电价 0.315 元/kWh(含税)等边界条件测算,项目资本金内部收益率 7.1%。

- 附件: 1. 陕西华电永寿常宁镇 100MW 风电项目可行性研究报告审查意见
2. 总概算表
3. 主要财务指标汇总表
4. 参会人员名单表

中国华电集团有限公司经济技术咨询分公司

2025 年 7 月 3 日

