

中国华电集团有限公司经济技术咨询分公司

中国华电技经函〔2026〕243号

关于印发陕西华电佳县 100MW 风电项目可行性研究报告审查意见的通知

华电陕西能源有限公司：

根据集团公司投资管理相关要求，集团公司技经中心组织开展了陕西华电佳县 100MW 风电项目可行性研究报告审查。现印发可研审查意见，有关情况说明如下：

一、项目装机容量 100MW，已取得建设指标、用地预审批复，暂未取得核准文件、环评、水保及接入系统批复。

二、项目场址区拟选风机 125m 轮毂高度代表年平均风速约 5.97m/s，风功率密度 199W/m²，风功率密度等级 D-2 级。

三、可研推荐安装 16 台轮毂高度 125m、叶片直径 220m 的 6.25MW 风机，总装机容量 100MW。考虑弃电后，本项目年上网电量 21013 万 kWh，年等效满负荷小时数 2101h，容量系数 0.24。

四、考虑分摊送出工程、智慧生产管理平台、配套产业投资、科技创新等投资的情况下，项目静态投资 59220.27 万元，单位静态投资 5922.03 元/kW；动态投资 59859.84 万元，单位动态投资 5985.98 元/kW。

五、按静态投资 59220 万元(含所有分摊)、动态投资 59860 万元(含所有分摊)、资本金占比 30%、年等效满负荷小时 2101h、上网电价 0.3036 元/kW(含税)等边界条件测算,项目资本金内部收益率 6.75%。

- 附件: 1. 陕西华电佳县 100MW 风电项目可行性研究报告审查意见
2. 总概算表
3. 主要财务指标汇总表
4. 参会单位及人员名单

中国华电集团有限公司经济技术咨询分公司

2026 年 6 月 5 日

