

中国华电集团有限公司经济技术咨询分公司

中国华电技经函〔2026〕128 号

关于印发陕西华电咸阳淳化 100MW 风电项目 可行性研究报告审查意见的通知

华电陕西能源有限公司：

根据集团公司投资管理相关要求，集团公司技经中心组织开展了陕西华电咸阳淳化 100MW 风电项目可行性研究报告审查。现印发可研审查意见，有关情况说明如下：

一、项目装机容量 100MW，已取得建设指标、核准文件、用地预审、环评、水保及接入系统批复。

二、项目场址区拟选风机 160m 轮毂高度代表年平均风速约 4.14 ~ 4.9m/s，风功率密度 97.3 ~ 157.1W/m²，风功率密度等级 D1 级。

三、可研推荐安装 20 台轮毂高度 160m、叶片直径 220m 的 5MW 风机，总装机容量 100MW。考虑弃电后，项目年发电量 17320 万 kWh，等效满负荷小时数 1732h，平均容量系数 0.198。

四、考虑分摊送出工程、智慧生产管理平台、配套产业投资等投资的情况下，项目可研概算静态投资 53305 万元，单位静态投资 5330 元/kW；动态投资 53943 万元，单位动态投资 5394 元

/kW。项目总投资 53943 万元。

五、按静态投资 53305 万元(含所有分摊)、动态投资 53943 万元(含所有分摊)、资本金占比 20%、年等效满负荷小时 1732h、平均上网电价 0.3036 元/kW(含税)等边界条件测算,项目资本金内部收益率 6.6%。

- 附件: 1. 陕西华电咸阳淳化 100MW 风电项目可行性研究报告审查意见
2. 总概算表
3. 主要财务指标汇总表
4. 参会人员名单表

中国华电集团有限公司经济技术咨询分公司

2026 年 3 月 27 日

