

中国华电集团有限公司经济技术咨询分公司

中国华电技经函〔2022〕345号

关于印发陕西华电榆阳 50MW 光伏发电项目 可行性研究报告审查意见的通知

华电陕西能源有限公司：

根据集团公司《关于印发〈中国华电集团有限公司投资管理办法〉的通知》（中国华电规制〔2021〕233号）的有关要求，集团公司技经中心组织开展了陕西华电榆阳 50MW 光伏发电项目可行性研究报告审查工作。现印发审查意见，有关情况说明如下：

一、本工程已完成备案，备案容量为 50MW。本阶段拟安装 115752 块峰值功率为 545Wp 光伏组件，装机总容量为 63.08484MWp，拟安装 255 台额定容量 196kW 组串式逆变器，逆变器容量 49.98MW，容配比约为 1.26。

二、本工程场区太阳总辐射量为 5951.88MJ/m²。本工程首年发电量 10525.75 万 kWh，首年利用小时数为 1668.51h。25 年平均发电量为 9945.75 万 kWh，25 年平均利用小时数为 1576.57h。

三、本工程现阶段静态投资 33717.02 万元（含送出含配套产业含土壤改制含防护林带建设），动态投资 33937.77 万元（含送出含配套产业含土壤改制含防护林带建设），资本金占 30%。

根据集团公司经济评价办法规定的相关参数，按上网电价 0.316 元/kWh、年平均利用小时 1576.57h 等边界条件，测算的项目资本金内部收益率为 6.5%。

- 附件：1. 陕西华电榆阳 50MW 光伏发电项目可行性研究报告
审查意见
2. 总概算表
 3. 财务指标汇总表
 4. 参会人员名单表

中国华电集团有限公司经济技术咨询分公司

2022 年 8 月 11 日

