

审查时间	2017 年 3 月 4 日	审查地点	榆林市
榆林市榆阳区羊老大新能源有限公司 羊老大横山 50 兆瓦光伏电站项目安全生产条件综合分析报告 专家组审查意见 2017 年 3 月 4 日，榆林市榆阳区羊老大新能源有限公司在榆林组织召开了羊老大横山 50 兆瓦光伏电站项目安全生产条件综合分析报告审查会。参加会议的有安全生产条件综合分析报告编制单位—陕西凯利达安全技术开发有限公司评价人员和有关专业技术人员组成的审查专家组（专家组成员名单附后），并邀请了榆阳区安全监管局有关人员参加。 与会人员听取了建设单位对该项目的前期工作、工程进展情况的介绍，评价单位对该项目安全生产条件综合分析报告编制情况进行了汇报。专家组仔细查阅了建设单位提交的《榆林市榆阳区羊老大新能源有限公司羊老大横山 50 兆瓦光伏电站项目安全生产条件综合分析报告》，经讨论形成以下审查意见： 一、该项目建设单位为榆林市榆阳区羊老大新能源有限公司，项目于 2015 年 12 月取得陕西省发展和改革委员会《关于羊老大横山 50MWp 光伏电站项目备案的通知》（陕发改新能源[2015]1805 号）；2016 年 12 月，取得《关于同意羊老大横山 50 兆瓦光伏电站项目场址变更的复函》（陕发改新能源函[2017]2 号），建设场址由横山县雷龙湾乡变为榆阳区小纪汗乡。2016 年 10 月，取得榆林市榆阳区林业局《关于横山县羊老大新能源有限公司 50 兆瓦光伏项目选址意见的情况说明》（榆区政林函[2016]172 号）。同时，该项目取得了榆阳区国土局出具的《榆阳区土地利用现状查询表》（编号 2016-49），2016 年 9 月，建设单位与榆阳区小纪汗乡奔滩村村民委员会签订了土地租赁合同。 二、该新建项目位于榆林市榆阳区小纪汗乡奔滩村，总占地面积 101.8974 公顷，项目总装机 50MWp。主要建设内容包括发电设备设施光电转换系统、直流系统、逆变系统、集电线路、升压系统（建设一座 110kV 升压站）、控制系统、建构筑物及公用辅助工程等。项目总投资 48000 万元。			

审查时间	2017 年 3 月 4 日	审查地点	榆林市
------	----------------	------	-----

三、榆林市榆阳区羊老大新能源有限公司羊老大横山 50 兆瓦光伏电站项目的建设符合《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（安监总局令 36 号、[2015]第 77 号修改）中相关条款的要求。

四、2017 年 1 月，建设单位委托陕西凯利达安全技术开发有限公司（乙级资质）编制完成了该项目《安全生产条件综合分析报告》，报告编制基本符合《安全评价通则》（AQ8001-2007）等规范要求。

五、经专家组认真审查、充分讨论，同意《榆林市榆阳区羊老大新能源有限公司羊老大横山 50 兆瓦光伏电站项目安全生产条件综合分析报告》通过审查。

六、经过整理归纳各位专家提出的审查意见，建设单位、评价单位还应按以下要求进行整改完善：

- 1、进一步明确安全条件综合分析范围；
- 2、补充评价依据，引用有效、适用的标准规范；
- 3、补充完善建设项目周边环境说明并进行分析评价；
- 4、安全对策措施应有针对性，危险有害因素应结合实际进行分析；
- 5、补充相关附件。

建设单位应尽快整改落实专家组提出的问题和建议；评价单位应按专家组意见对《安全生产条件综合分析报告》进行补充、修改和完善，交由建设单位存档备查。

专家组组长：薛进贤

2017 年 3 月 4 日

姓名	职 称	专 业	单 位	签 字
薛进贤	高级工程师	化工	榆林市能源局	薛进贤
王榆生	高级工程师	电 气	榆林市供电局	王榆生
周彩霞	高工	化工工艺	华电榆天化公司	周彩霞

编号:

建设项目安全生产条件综合分析 报告评审书面报告

项目名称: 羊老大横山 50 兆瓦光伏电站项目

建设单位: (盖章) 榆林市榆阳区羊老大新能源有限公司

法定代表人: 王 飞

填报日期: 2017 年 3 月 4 日

2017 年 3 月 4 日

项目名称		羊老大横山 50 兆瓦光伏电站项目安全生产条件综合分析报告		
项目性质		新建项目 ☒ 改建项目 ☐ 扩建项目 ☐ 其他项目 ☐		
项目地址		榆林市榆阳区小纪汗乡奔滩村		
建设单位		榆林市榆阳区羊老大新能源有限公司	企业性质	国企
总投资额		48000 万元		
批准单位		陕西省发展和改革委员会		
项目可研单位		陕西大唐新能源电力设计股份有限公司		
评价单位	名称	陕西凯利达安全技术开发有限公司	法人代表	韩浩杰
	评价资质	安全评价乙级	证书编号	APJ-(陕)-303
安全预评价报告的评价范围		评价范围为榆林市榆阳区羊老大新能源有限公司羊老大横山 50 兆瓦光伏电站项目所涉及的厂址选择及总平面布置、发电设备设施光电转换系统、直流系统、逆变系统、集电线路、升压系统、控制系统、办公区、安全管理、作业环境、施工作业、公辅用工程等。		
安全预评价报告描述的主要危险危害因素		该光伏电站涉及到的危险、有害物质有六氟化硫、变压器油、乙炔、氧气、电能等。该光伏电站存在主要危险、有害因素有高处坠落、物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、火灾、爆炸、坍塌等，还存在噪声、电磁辐射、粉尘、毒物、高温及低温、采光照明不足，电磁辐射等职业危害。		

安全
生产
条件
综合
分析
的主
要结
论

该工程建成后，能够达到安全生产的目的。

羊老大横山 50 兆瓦光伏电站项目的选址、总平面布置及建构筑物、生产工艺、公用工程等方面，符合国家或行业的相关法律、法规、标准、规范的要求，榆林市榆阳区羊老大新能源有限公司羊老大横山 50 兆瓦光伏电站项目在安全生产方面可行，符合安全条件的要求。

安全生产条件综合分析报告评审专家组意见：

同意通过评审。

专家组成员签字：

薛建军

2017 年 3 月 4 日

备查单位名称

榆阳区安全生产监督管理局

安全生产监督管理部门处（科）备查意见：

同意

核查人（签字）：

朱旭东

2017 年 3 月 4 日