

编号:

建设项目安全预评价报告 评审书面报告

项目名称: 陕西华电神木新能源有限公司陕西华电神木

高家堡风电场(三期)50MW工程

建设单位: (盖章) 陕西华电神木新能源有限公司

法定代表人: (签字) 王召色

填报日期: _____

填 写 说 明

一、本报告由负责实施机械、轻工、纺织、烟草、商贸、军工、公路、水运、轨道交通、电力等工贸行业新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的建设单位按要求填写。

二、本报告是建设单位组织对项目通过安全预评价报告评审后形成书面报告的正式依据。

三、本报告“专家组意见”栏中，应填写建设项目安全预评价报告集中审查时提出的问题整改完成后的专家集体审查意见，并由推选的专家组组长签字；专家组及组成人员在集中审查时形成的专家组意见及专家个人意见可另附纸说明。

四、本报告“备查意见”栏目中，应填写安全监管部门主管处（科）工作人员监督检查书面报告等相关资料时的核查意见，并由处（科）核查人签字；

五、本报告可以用钢笔、签字笔填写，字迹要清晰、工整；也可以用打印机打印四号字文本，所有“签字”处必须由本人用钢笔、签字笔签署姓名。此表一式三份，电子文档一份，安全生产监督管理部门、建设单位及其他有关单位各一份。

七、如有附页需在有关栏目中注明。

项目名称		陕西华电神木新能源有限公司陕西华电神木高家堡风电场 (三期) 50MW 工程		
项目性质		新建项目 ☒ 改建项目 ☐ 扩建项目 ☐ 其他项目 ☐		
项目地址		陕西省榆林市神木县高家堡镇		
建设单位		陕西华电神木新能源有限公司	企业性质	国营
总投资额		40939 万元		
批准单位		陕西省发展和改革委员会		
项目可研单位		中国能源建设集团陕西省电力设计院有限公司		
评价单位	名称	中机工程(西安)启源咨询设计有限公司	法人代表	黄以武
	评价资质	甲级	证书编号	APJ-(国)-517
安全预评价报告的评价范围	本安全预评价报告的范围为陕西华电神木高家堡风电场(三期) 50MW 工程建设内容。主要包括: 1、主要设备有: 25 台 2000kW 的风电机组、35kV 集电线路、1 台 50MW 的变压器、110kV 配电装置、无功补偿装置、110kV 户外构支架、主变架构。 2、建(构)筑物有: 综合楼、35kV 配电室、材料库及车库、SVG 室、主变基础及油坑、独立避雷针、事故油池。 3、道路及配套的公用设施。			
安全预评价报告描述的主要危险因素	本工程的主要危险有害因素有: 变压器火灾、电缆火灾、爆炸、防雷保护系统故障、起重伤害、高处坠落、触电伤害、物体打击、车辆伤害、暴雨、内涝、机械伤害、, 风机基础坍塌、建筑物倒塌、倒塔、折塔事故、风机叶片断裂、发电机损坏、液压系统故障、齿轮箱故障、偏航系统故障、变流器故障、电缆绞断、有限空间作业、箱变故障、全站停电事故、控制和保护系统故障、中毒、窒息、有限空间作业、电气误操作事故、火灾、高、低温、电磁辐射等。			

安全
预评
价的
主要
结论

陕西华电神木高家堡风电场（三期）50MW 工程场址选择和总体布局较合理，采用的设备先进，自动化程度比较高。风机的所有功能都通过微机监控系统来进行控制。35kV 线路、机组变压器均设微机保护。并且本工程设置有火灾自动报警控制系统等。在项目建设实施过程中，只要在设计、施工、安装、运行、检修和管理上严格落实项目可行性研究报告和本安全预评价报告补充提出的安全对策措施及建议，加强建设项目安全设施“三同时”及安全监管工作，从安全生产角度来看，预期陕西华电神木高家堡风电场（三期）50MW 工程能够符合国家安全生产有关法律、法规、标准、规范的要求。

专家组审查意见：

《陕西华电神木新能源有限公司神木高家堡三期风电场（50MW）项目安全预评价报告评审专家组意见》附后。

专家组讨论，同意通过该项目安全预评价报告评审。
修改完善后，存档备查。

专家组成员签字：

李延平 周树勇 李序璋 李序军

2016 年 4 月 27 日

备查单位名称

陕西省安全生产监督管理局

备查意见：

请贵局认真按照专家组意见修改报告。
告。

核查人（签字）：

杨学军

2016 年 4 月 27 日