

年 月 日

填写说明

一、本表由负责实施机械、轻工、纺织、烟草、商贸、军工、公路、水运、轨道交通、电力等工贸行业新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的生产经营单位填写。

二、此表是建设项目通过安全生产监督管理部门安全预评价审查备案的正式依据。

三、安全预评价报告未经安全生产监督管理部门审查备案或经审查备案不合格的建设项目，不得进行安全设施设计。擅自进行安全设施设计的，安全生产监督管理部门将根据规定，对建设单位处以罚款。

四、本表表头编号中的两个空括号，其中前一个填写省、×市或×县，后一个填写经办处（科）简称。

五、本表“专家组审查意见”，填写建设单位及相关单位对审查会议期间提出问题整改完成后最终的专家集体审查意见，并由推选的专家组组长签字；专家组及组成人员在审查会议期间形成的专家组意见及专家个人意见可另附纸说明。

六、本表“安全监管部门处（科）审查备案意见”栏目中，填写承办审查备案的安全监管部门主管处（科）的审查意见，并由处（科）经办人、负责人签字；

七、本表“安全监管部门审查备案意见”栏目中，填写安全监管部门审议的意见，主要负责人或分管负责人签字后，填写日期，并加盖公章。

八、本表可以用钢笔、签字笔填写，字迹要清晰、工整；也可以用打印机打印四号字文本，所有“签字”处必须由本人用钢笔、签字笔签署姓名。此表一式三份，电子文档一份，安全生产监督管理部门、建设单位及其他有关单位各一份。

九、如有附页需在有关栏目中注明。

项目名称		华电榆林神木高家堡风电场项目		
项目性质		新建项目 ☒ 改建项目 ☐ 扩建项目 ☐ 其他项目 ☐		
项目地址		神木县高家堡镇以东 7km		
建设单位		陕西华电风力发电有限公司	企业性质	有限责任公司
总投资额		86493 万元		
批准单位		陕西省发展和改革委员会		
项目可研单位		中国华电工程(集团)有限公司		
评价单位	名称	沈阳万益安全科技有限公司	法人代表	王焕臣
	评价资质	甲级	证书编号	APJ-(国)-096
安全预评价报告的评价范围	本次安全预评价对象为华电榆林神木高家堡风电场项目，具体评价范围为： (1) 项目场址选择、总平面布置及建构筑物。 (2) 项目主、辅系统及公用系统，主要包括 66 台单机容量为 1500kW 风力发电机组、66 台 1600kVA 箱式变压器、集电线路、升压站内设备及其系统，控制系统及设施，消防、给排水、场用电等辅助设施。 (3) 项目施工组织、交通运输、作业环境等。			
安全预评价报告描述的主要危险因素	该项目的危险危害因素有：高处坠落、物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、火灾、爆炸、坍塌、中毒窒息、噪声、粉尘、高、低温伤害等。			

安全
预评
价的
主要
结论

本评价认为华电榆林神木高家堡风电场项目符合国家产业政策，项目选址、总平面布置、周边环境符合相关规范的要求，生产、运行工艺先进，公用工程及辅助设施可以满足本项目的要求。项目建设、生产和运行过程中的主要危险和有害因素在落实可研及本评价报告提出的安全对策措施后，可以得到有效控制。故本评价认定，华电榆林神木高家堡风电场项目在安全上是可行的。

安全预评价报告评审专家组意见：

专家组意见如下。

专家组组长签字：

年 月 日

安全生产监督管理部门处（科）审查备案意见：

报告内容符合相关规定要求，同意备案。

经办人（签字）：

张

处（科）负责人签字：

王

2014年8月22日

安全生产监督管理部门审查备案意见：

负责人（签字）：

王

张

年8月22日（盖章）

