

建设项目安全预评价 审查备案表

编号: (陕) 安监 (二) 字 (评所) 2014 年 17 号

项目名称: 陕西华电榆林小壕兔 50MWp 光伏并网发电项

目安全预评价报告

建设单位: (盖章) 陕西华电风力发电有限公司

法定代表人: (签字) 田建家

填报日期: 2014 年 6 月 25 日

陕西省安全生产监督管理局印制

项目名称	陕西华电风力发电有限公司陕西华电榆林小壕兔 50MWp 光伏并网发电项目安全预评价报告		
项目性质	新建项目 ☒ 改建项目 ☐ 扩建项目 ☐ 其他项目 ☐		
建设单位	陕西华电风力发电有限公司		
工程地址	陕蒙高速边榆林市榆阳区小壕兔乡		
总投资额	52276 万元		
批准单位	陕西省发展和改革委员会		
评价单位	中机工程（西安）启源咨询设计有限公司	评价资质	APJ-(国)-517
设计单位	国电南京自动化股份有限公司	设计资质	专业乙级 A232024733
	北京中咨海外咨询有限公司		工咨丙 20120070078
建设项目周边环境	本项目距离榆林市约 55 公里，场址南侧 300m 即为县级道路刀红路，东南侧 11 公里为 G210 高速公路。本项目建设地距离小壕兔 330kv 变 9 公里，距离大保当 330kv 变电站约 30 公里，场址周围无大的居民定居点。周边附近无环境敏感点。		
生产工艺流程及主要职业危险、危害简述（可另附纸明）	光伏组件阵列 汇流箱 直流配电柜 逆变器 箱式变压器 光伏组件阵列 汇流箱 直流配电柜 逆变器 箱式变压器 光伏组件阵列 汇流箱 直流配电柜 逆变器 箱式变压器 集电线路 110kV升压站 至附近小壕兔330kV变电站 本项目产生的主要职业危险、危害因素为：火灾、中毒窒息、高温烫伤、触电、高处坠落、坍塌、机械伤害、物体打击、起重伤害、车辆伤害等；职业危害有：噪声和粉尘危害，本项目危险化学品的数量未构成重大危险源。		

安全对策 措施简述 (可另附 纸说明)	主要的安全对策措施建议: 1) 针对本项目光伏组件保养维护的特殊要求, 应建立健全安全生产规章制度和企业标准, 提高安全生产管理水平。 2) 加强从业人员的安全教育, 特种作业人员应按规定严格进行岗前培训和考核, 严禁无证人员上岗。 3) 应制定和完善事故应急预案, 报当地安全生产监督管理部门备案, 并对预案进行定期演练、改进。 4) 该项目设计阶段应委托有相应资质的设计单位根据最新国家和行业的标准规范进行光伏电站设计, 并编制安全设施设计专篇 5) 在后期项目设计阶段需重新核实 35kV 配电房、110KV 升压变和无功补偿室的防火间距, 需满足设计规范要求。 6) 110KV 升压变需设事故油池, 事故油池的容积、与各建筑物之间距离均需根据规范要求设置。
安全对策措施审查备案专家组意见: 附后。 专家组组长签字: _____ 年 月 日	
安全生产监督管理部门处(科)审查备案意见: 报告内容符合有关规定要求, 并报告专家组意见进行修改, 同意备案。 经办人(签字): 杨昌忠 处(科)负责人签字: 王亚峰 2016年7月21日	
安全生产监督管理部门审查备案意见: 同意 负责人(签字): 王亚峰 2016年7月21日(盖章) 	