

华电陕西能源有限公司文件

华电陕西规〔2024〕31号

关于陕西华电白水 5 万千瓦风电项目 投资决策的批复

陕西华电新能源发电有限公司：

你公司《陕西华电白水 5 万千瓦风电项目投资决策的请示》（陕华新能〔2024〕559 号）收悉。经 2024 年 6 月 28 日陕西公司第 14 期董事长专题会议研究，同意你公司陕西华电白水 5 万千瓦风电项目投资决策（以下简称本项目），具体批复如下：

一、项目基本情况

本项目位于陕西省渭南市白水县西固镇，地处黄土高原渭北残塬丘陵沟壑区，距离白水县城区约 13km。海拔高度 660—760 米之间，160m 代表年平均风速 5.21m/s，平均风功率密度 188W/m²，拟布置 10 台单机容量 5MW 风电机组，装机容量 50MW。本项

目根据华风 10 万千瓦风电场建设情况，在华风风电场升压站南侧进行扩建，新增一台主变和一个间隔，接至华风风电场 110kV 母线，通过华风风电场 110kV 出线送出至尧禾 330kV 汇集站。本项目由陕西华电新能源发电有限公司开发建设。

二、控制指标

本项目按资本金 30%、上网电价 0.3545 元/kWh、年均等效利用小时 2216h 等主要边界条件测算，项目静态投资 30320 万元（含分摊送出工程、产业配套及智慧管理平台），单位静态投资 6064 元/kW；动态投资 30737 万元（含分摊送出工程、产业配套及智慧管理平台），单位动态投资 6147 元/kW，资本金内部收益率 11.27%。

三、下一步需要落实的工作

1. 你公司要严守红线底线，认真落实项目承诺事项，依法依规全面加快项目前期合规性审批手续办理，严控风险防范，严格履行开工程序。

2. 要持续开展项目方案优化设计，力争降低工程造价，提升项目竞争力。

3. 要尽快与白水华风项目相关投资方进行沟通，签订相关协议，明确升压站和送出线路分摊费用，保证项目接入。

4. 你公司要严格落实集团公司技经中心可研审查意见要求，按规范开展风资源评估，进一步复核各机位点湍流强度等级、50 年一遇最大风速等级以及安全性等工作。

5. 工作中有关重大问题及时向陕西公司报告。



华电陕西能源有限公司办公室

2024年7月5日印发

