

华电陕西能源有限公司文件

华电陕西规〔2025〕24号

关于陕西华电咸阳永寿常宁镇 10 万千瓦风电 项目投资决策的批复

陕西华电新能源发电有限公司：

你公司《关于陕西华电咸阳永寿常宁镇 10 万千瓦风电项目投资决策的请示》（陕华新能〔2025〕483 号）收悉。经 2025 年 8 月 8 日陕西公司第 24 次党委会审议，同意你公司陕西华电咸阳永寿常宁镇 10 万千瓦风电项目投资决策（以下简称本项目），具体批复如下：

一、项目基本情况

本项目位于陕西省咸阳市永寿县常宁镇，拟安装 20 台叶轮

直径 200m、轮毂高度 160m 的 5MW 风电机组，总装机容量 100MW。本项目新建 110kV 升压站一座，以 1 回 110kV 线路接入三一永寿风电项目 110kV 升压站，送出线路约 6.2km，送出工程按项目公司出资建设考虑。

二、控制指标

考虑 6%弃电后本项目年上网电量 18681.5 万 kWh，年等效满负荷小时数 1868h，按照资本金比例 30%，长期贷款率 3.1%，上网电价 0.315 元/kWh（含税）等主要边界条件测算，静态投资 57059 万元（含送出工程、新能源场站感知设备、智慧生产管理平台、配套产业及科技研发等投资），单位静态投资 5706 元/kW；动态投资 57675 万元（含送出工程、新能源场站感知设备、智慧生产管理平台、配套产业及科技研发等投资），单位动态投资 5767 元/kW，资本金内部收益率为 7.1%。

三、下一步工作要求

1. 加快项目文物等前期合规性审批手续办理，确保项目合法合规建设。
2. 要持续优化项目设计方案，科学合理制定工期计划，控制造价，提升项目相对竞争力。
3. 做好科技项目技术审查及投资优化，履行相应审批流程后实施。

4. 要结合环评等批复要求，做好主设备招采工作。
5. 工作中出现重大变化，及时向陕西公司报告。

