

华电陕西能源有限公司文件

华电陕西规〔2026〕19 号

关于陕西华电咸阳永寿常宁镇 10 万千瓦风电 项目投资决策复核的批复

陕西华电新能源发电有限公司：

你公司《关于陕西华电咸阳永寿常宁镇 10 万千瓦风电项目投资决策复核的请示》（陕华新能〔2026〕195 号）收悉。经 2026 年 4 月 27 日陕西公司第 13 次党委会研究把关，同意你公司陕西华电咸阳永寿常宁镇 10 万千瓦风电项目投资决策复核（以下简称本项目），具体批复如下：

一、项目基本情况

本项目位于陕西省永寿县常宁镇，海拔 1030m~1300m，规划装机 100MW，拟安装 18 台叶轮直径 220m、轮毂高度 160m 的

5.56MW 发电机组及其对应升压变压器设备，项目场址区拟选风机 160m 轮毂高度代表年平均风速约 4.69m/s，平均风功率密度 153W/m²，年上网电量 18027 万 kWh，年等效满负荷小时 1800h，结合当地接入、消纳和远期规划，本项目可研阶段限电率按照 3.6%考虑，限电后年上网电量 17352 万 kWh，年等效满负荷小时数 1735.2h。

本项目新建 1 座 110kV 升压站，占地面积约 7 亩，以一回 110kV 线路接入三一永寿 110kV 升压站，新建架空线路 6km，三一永寿 110kV 升压站扩建 1 个 110kV 间隔；再由三一永寿 110kV 升压站接入国网永寿 110kV 变。

二、控制指标

本项目风机价格 2377 元/kW（含混塔含运费），配套产业投资 4000 万元，新能源场站感知设备暂按 354.02 万元，新能源智慧生产管理平台暂按 278.4 万元计列，送出线路投资 3100 万元，定员 4 人，人均工资 25.57 万元/人，考虑委托运维费 10 元/kW；项目上网电价在经济评价阶段按照分段考虑，第一阶段（1-12 年）执行期综合电价为 0.3117 元/kWh，第二阶段（13-20 年）执行期综合电价为 0.2915 元/kWh；长期贷款利率 3.0%，资本金占比 20%，静态投资 53802.80 万元，单位静态投资 5380.28 元/kW；动态投资 54446.50 万元，单位动态投资 5444.65 元/kW；项目总投资 54446.50 万元。项目资本金内部收益率 6.6%。

三、下一步工作安排及建议

1. 要开展方案优化设计工作，严控造价，防范风险，做好电力营销和大客户资源获取工作，提前开展电力市场竞价相关研究，制定应对预案，争取合理量价，提升项目相对竞争力。

2. 密切关注三一永寿 110kV 升压站实施计划和进度，确保满足工程投产时序。

3. 工作中出现重大变化，及时向陕西公司报告。

