

华电陕西能源有限公司文件

华电陕西规〔2026〕10号

关于陕西华电旬邑 10 万千瓦 风电项目投资决策的批复

陕西华电新能源发电有限公司：

你公司《关于陕西华电旬邑 10 万千瓦风电项目投资决策的请示》（陕华新能〔2026〕66 号）收悉。经 2026 年 2 月 9 日陕西公司第 5 次党委会审议，同意你公司陕西华电旬邑 10 万千瓦风电项目投资决策（以下简称本项目），具体批复如下：

一、项目基本情况

本项目位于陕西省咸阳市旬邑县，规划装机 100MW，拟安装 20 台叶轮直径 220m、轮毂高度 160m 的 5.0MW 发电机组及其对应的机组升压变压器设备（箱式变电站），项目场址区拟选风机

160m 轮毂高度代表年平均风速约 4.8m/s，本项目可研阶段前 3 年考虑 4%限电率，后 17 年考虑 2%限电率，弃电后 20 年年等效满负荷小时数 1787.32h。本项目新建 1 座 110kV 升压站，与 2025 年获取的旬邑二期 5 万千瓦风电项目共用一回 110kV 送出线路，以 1 回 110kV 线路接入旬邑 110kV 变。

二、控制指标

本项目风机价格 2600 元/kW（含混塔含运费），配套产业投资 2000 万元，新能源场站感知设备投资 530.8 万元，新能源智慧生产管理平台投资 278.4 万元计列，送出线路本期项目按容量分摊投资 2013 万元，定员 4 人，人均工资 25.57 万元/人，全生命周期加权平均电价为 0.3036 元/kWh（含税），长期贷款利率 3.0%，资本金占比 20%，静态总投资 55096.38 万元（含送出），单位静态投资 5509.64 元/kW；工程动态总投资 55755.56 万元（含送出），单位动态投资 5575.56 元/kW，项目资本金内部收益率为 6.56%。

三、下一步工作要求

1. 密切关注陕西省新能源电力市场交易相关政策，加强电力营销和大客户资源获取力度，多措并举提升综合电价，做好风险防范，确保项目投资收益。

2. 加强与省国网公司沟通，密切关注对侧旬邑 110kV 变电站改造计划，确保满足本项目接入需求。

3. 要开展项目方案优化设计，做好升压站用地方案优化，确

保项目方案可行、投资可控，提升项目相对竞争力。

4. 工作中出现重大变化，及时向陕西公司报告。

