

华电陕西能源有限公司文件

华电陕西规〔2023〕33号

关于陕西华电清涧5万千瓦复合光伏发电项目投资决策的意见

陕西华电新能源发电有限公司：

你公司《关于陕西华电清涧5万千瓦复合光伏发电项目投资决策的请示》（陕华新能源〔2023〕125号）收悉。经2023年9月18日陕西公司第11次董事长专题会议研究，同意你公司投资陕西华电清涧5万千瓦复合光伏发电项目（以下简称本项目），具体意见如下：

一、项目基本情况

本项目位于陕西省榆林市清涧县宽州镇、乐堂堡便民服务中心，距离清涧县城约20km；本项目建设规模为5万千瓦；直流

侧容量 60.29335MWp。主要建设内容包括：光伏场区组件采用 575Wp 组件，安装 7 台 1250kVA 升压箱变设备，4 台 1600kVA 升压箱变设备，12 台 2000kVA 升压箱变设备，2 台 2500kVA 升压箱变设备，3 台 3150kVA 升压箱变设备，166 台 300kW 组串式逆变器。新建一座 110kV 升压站，110kV 送出线路、进场道路、检修道路等。本项目由陕西华电清涧新能源有限公司投资建设，计划 2023 年 12 月底建成并网发电。

二、控制指标

本项目按资本金 30%、上网电价 0.3345 元/kWh、年均等效利用小时 1444h 等主要边界条件测算，静态投资 29253.72 万元（含送出含配套），单位千瓦静态投资 4851.89 元/kW；动态投资 29414.6 万元（含送出含配套），单位千瓦动态投资 4878.58 元/kW。资本金内部收益率为 6.53%，满足集团公司投资收益要求。

三、下一步需要落实的工作

1. 加强设计优化，降低工程造价，提升项目盈利能力。
2. 高度重视项目林业、社稳等工作，取得政府主管部门批复意见。
3. 加强与电网公司的沟通协调，尽快取得本项目接入系统批复，确保项目送出与工程主体建设时序相匹配。
4. 统筹考虑 2023 年已获取清涧 5 万千瓦风力发电项目与本项目共用升压站及合建送出线路的可行性。

5. 工作中有关重大问题及时向陕西公司报告。

附件：陕西华电清涧 5 万千瓦复合光伏发电项目投资评审委员会会议纪要

