

华电陕西能源有限公司文件

华电陕西规〔2025〕25号

关于陕西华电白水 15 万千瓦风电项目投资 决策的批复

陕西华电新能源发电有限公司：

你公司《关于陕西华电白水 15 万千瓦风电项目投资决策的请示》（陕华新能〔2025〕484 号）收悉。经 2025 年 8 月 8 日陕西公司第 24 次党委会审议，同意你公司陕西华电白水 15 万千瓦风电项目投资决策（以下简称本项目），具体批复如下：

一、项目基本情况

本项目位于陕西省渭南市白水县杜康镇，拟安装 24 台叶轮直径 220m、轮毂高度 160m 的 6.25MW 风电机组，总装机容量

150MW。本项目新建 110kV 升压站一座，新增一台主变和一个间隔，以 1 回 110kV 线路就近接入五泉 330kV 汇集站，送出线路长度约 15.5km，送出线路及对端扩建由项目公司建设。

二、控制指标

考虑 3%弃电后本项目年上网电量 26281 万 kWh，年等效满负荷小时数 1752h，按照资本金比例 30%，长期贷款率 3.1%，上网电价 0.315 元/kWh(含税)等主要边界条件测算，静态投资 81771 万元(含送出工程、汇集站、场站感知设备、智慧生产管理平台、配套产业及科技研发等投资)，单位静态投资 5451 元/kW；动态投资 82654 万元(含送出工程、汇集站、场站感知设备、智慧生产管理平台、配套产业及科技研发等投资)，单位动态投资 5510 元/kW，资本金内部收益率为 6.76%。

三、下一步工作要求

1. 要持续优化项目设计方案，科学合理制定工期计划，控制造价，提升项目相对竞争力。

2. 要加快项目文物、压矿等前期合规性审批手续办理，确保项目合法合规建设。

3. 要结合项目环评等批复要求，做好项目主设备招采工作。

4. 做好科技项目技术审查及投资优化，履行相应审批流程后实施。

5. 工作中出现重大变化，及时向陕西公司报告。

