

陕西省电力公司文件

陕电发展〔2012〕306号

关于华电靖边王渠则风电场 一、二期工程并网问题的批复

榆林市供电公司：

你公司《关于华电靖边王渠则风电场一、二期工程并网问题的请示》（榆供电发展〔2012〕100号）收悉。华电靖边王渠则风电场一、二期工程接入系统设计已经审查，并印发了《华电王渠则风电场一、二期（ $2 \times 49.5\text{MW}$ ）工程接入系统设计审查意见》（陕电发展〔2012〕281号）。经研究，原则同意华电靖边王渠则风电场一、二期工程 $2 \times 49.5\text{MW}$ 机组接入我公司榆林电网运行，具体意见如下：

一、华电靖边王渠则风电场一、二期工程 $2 \times 49.5\text{MW}$ 机组的

建设,符合国家能源产业政策,有利于推进新能源的可持续发展。

二、按照《华电王渠则风电场一、二期(2×49.5MW)工程接入系统设计审查意见》(陕电发展〔2012〕281号),同意华电靖边王渠则风电场一、二期工程合用升压站,升压站以1回110千伏线路T接入国电祭山梁风电场至统万330千伏变线路。电站建设应落实电网并网技术条件要求。

三、华电靖边王渠则风电场一、二期工程电力电量原则上在榆林电网平衡。

四、按照国家有关规定,华电靖边王渠则风电场不得自建供电营业区域,不得自行接纳用户。

五、本文件自批复之日起,有效期2年。电站并网前,项目法人须与电网签订购售电合同和调度协议;并网后,电站应服从电网的统一调度。



二〇一二年九月二十一日

主题词: 能源 电厂 接入 电网 批复

陕西省电力公司办公室

2012年9月21日印发

打印: 1份