

神木市发展和改革委员会文件

神发改科技发〔2020〕358号

神木市发展和改革委员会

关于国电投神木新能源发电有限公司高家堡风电场项目等6个项目110KV临时送出线路核准的批复

国家电投集团神木新能源发电有限公司：

报来国家电投神木高家堡风电场等6个风电场项目110KV临时送出线路核准请示（神木新能源〔2020〕20号）收悉。经研究，批复如下：

一、因锦界330KV变电站建设进度不能按期完工，为解决国电投神木高家堡100MW风电场项目、陕西华电、国华神木新能源李家畔等6个风电项目按时接网，加快推进项目整体建设进度，同意实施该临时线路接入工程。

二、项目送出线路起自风电场110KV升压站，以1回线T接在莽普线，线路途经锦界镇、高家堡镇、锦界工业园区，线路全长6.32km，其中架空线路5.9km，电缆线路0.42km。

三、项目总投资1656万元，资金自筹解决。

四、核准项目的相关文件：

1、《关于对国家电投神木高家堡、陕西华电神木高家堡二期、三期、国华神木李家畔、薛家畔、槐树崂风电场工程项目临时接入系统线路走径意见的函》（神资规函【2020】305号）；

2、《关于对国家电投神木高家堡、陕西华电神木高家堡二期、三期、国华神木李家畔、薛家畔、槐树崂风电场工程项目社会稳定风险评估审核意见书》（神政法稳评发【2020】50号）；

3、《关于印发国家电投集团神木新能源发电有限公司神木高家堡、陕西华电神木新能源有限公司神木高家堡二期、三期等6座风电场工程项目临时接入系统方案评审意见的通知》（陕电发展【2020】125号）；

五、项目在实施中要与高家堡镇、锦界镇、锦界工业园区等所在地镇街、园区对接，确保线路走径符合所在地规划。

六、项目单位要严格按照要求办理土地、安全生产、环保、林业等相关手续。未经我局同意，项目单位不得变更项目建设地址、规模等主要内容。

七、项目实施过程中要严格执行国家有关安全、环保、节能减排及招投标等有关规定，鼓励采用新技术、新产品和先进的施工工艺，注重环境治理和环境保护，切实维护群众利益。

八、本核准文件有效期限2年，自发布之日起计算。

项目编码：2020-610821-44-02-048230。

附：工程项目招标方案核准意见表

神木市发展和改革委员会

2020年8月4日

抄报：省发改委、榆林市发改委。

抄送：锦界工业园区、自然资源和规划局、住建局、环保局、锦界镇、高家堡镇，主管市长，本局各局长。

神木市发展和改革委员会

2020年8月4日印发（档二）