

榆林市环境保护局文件

榆政环批复〔2018〕76号

榆林市环境保护局关于 羊老大横山 50MW 光伏电站项目 110kV 输变电工程环境影响报告表的批复

榆林市榆阳区羊老大新能源有限公司：

你公司《关于申请羊老大横山 50 兆瓦光伏电站项目 110kV 输变电工程环境影响报告表审批的请示》收悉。经审查，现批复如下：

一、项目建设内容和总体要求

该工程内容包括新建 110kV 升压站及输电线路工程。110kV 升压站工程位于羊老大横山 50 兆瓦光伏电站项目厂区内，主变容量为 50MVA，110kV 出线 1 回；新建羊老大 110kV

升压站~国电西红墩 110kV 变电站线路工程位于榆阳区境内，110kV 单回架空线路长 13 公里。工程静态总投资 2408 万元，其中环保投资 76 万元，占总投资的 3.16%。

该项目在落实《环境影响报告表》提出的环境保护措施后，环境不利影响能够得到一定的缓解和控制。从环境保护角度分析，原则同意该项目建设，项目在建设运营过程中应注意以下事项。

（一）严格落实各项环境保护措施，确保工频电场、工频磁场均符合国家相关规范和标准的要求。

（二）加强施工期环境管理，防止工程施工造成生态破坏和噪声扰民。施工结束后，及时恢复施工临时用地的原有土地功能。

（三）必须按照国家 and 地方的有关规定，对固体废物进行分类收集和处置。变压器废油等危险废物应按程序向我局申报备案，并及时送交有资质的单位进行处置。

（四）加强运营期环境监管，定期对升压站周围及线路附近的环境敏感目标进行监测检查，发现超标等问题，应及时采取相应措施，确保环境安全。

（五）升压站运营期生活污水及生活垃圾依托羊老大横山 50MW 光伏电站项目处理设施处理；线路运营期不产生生活污水，巡检人员生活垃圾随身带走。

(六) 项目施工期实施环境监理。

二、项目经验收合格后，方可正式投入运行。

三、按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法(试行)》的要求，榆阳区环保局负责该项目的事中事后监督管理。市环境监察支队对事中事后监督管理工作进行监督和指导。

四、你公司应在接到本批复后 10 个工作日内，将批准后的环境影响报告表送榆阳区环保局备案，并按规定接受各级环境保护行政主管部门的监督检查。



抄送：省环保厅辐射处，榆阳分局，市环境监察支队。

榆林市环境保护局

2018年7月31日印发