

# 咸阳市行政审批服务局文件

咸行审批复〔2025〕113号

## 咸阳市行政审批服务局 关于陕西华电咸阳永寿常宁镇 10 万千瓦风电 项目环境影响报告表的批复

陕西华电永寿新能源有限公司：

你公司《关于申请审批<陕西华电咸阳永寿常宁镇 10 万千瓦风电项目环境影响报告表>的请示》收悉。经审查，现批复如下：

### 一、项目概况

陕西华电咸阳永寿常宁镇 10 万千瓦风电项目位于陕西省咸阳市永寿县常宁镇，风电场距咸阳市城区直线距离约 70km，距离永寿县约 18km。海拔高度在 1030m ~ 1300m 之间。本风电场对外交通考虑从永寿县出高速，经 X311 县道至风电场，风电场对外交通

较为便利。

本项目总装机容量 10 万千瓦，拟安装 20 台单机容量 5.0MW 的风电机组，在风电场区内配套新建一座 110kV 升压站。

本项目仅对风电场(箱变及集电线路)及配套升压站进行评价，与项目升压站相配套的送出线路部分需另行评价，不在本项目评价范围内，

本项目总投资 63492 万元，项目环保投资约 690 万元，约占总投资的 1.09%。

依据专家技术审查意见，在全面落实《报告表》提出的环境保护措施和生态恢复措施后，《报告表》中所列该项目性质、规模、地点和拟采取的污染防治、生态恢复措施可作为项目实施的依据。

## 二、项目建设和运营管理中应重点做好以下工作

(一) 严格控制施工范围，落实施工期的环境保护措施，施工结束后及时对项目临时占地等进行生态恢复。

(二) 加强噪声控制，风机运行后根据实际噪声监测情况，如出现居民点噪声超标现象应采取相应措施，确保居民不受影响。升压站选用低噪声环保设备，对高噪声设备采取减震、隔声等降噪措施，确保厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》相关标准要求。

(三) 应严格按照《报告表》中设计要求进行工程建设，确保周围辐射环境能满足工频电场强度不大于 4kV/m、工频磁感应强度不大于 100 $\mu$ T。

（四）严格按照规范收集废蓄电池、废变压器等固体废物，危险废物定期交由有资质的单位进行处置，严禁擅自处理。生活污水经化粪池收集处理后用于场内绿化，不外排。

### 三、几点要求

（一）项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

（二）建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程落实环境保护措施、公开环境信息的责任主体，应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求，依法依规公开建设项目环评信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障可能受建设项目环境影响公众的环境权益。

（三）环境影响报告表批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动的，应当重新报批该项目环境影响报告表。环境影响报告表自批准之日起，如超过5年才决定开工建设的，环境影响报告表应当报原审批部门重新审核。

（四）你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的报告表送项目所在地生态环境行政主管部门，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。



抄送：咸阳市生态环境局，咸阳市生态环境局永寿分局，陕西宝隆检测技术咨询有限公司。

咸阳市行政审批服务局

2025年3月28日印发