

咸阳市行政审批服务局文件

咸行审批复〔2025〕379号

咸阳市行政审批服务局 关于陕西华电咸阳泾阳嵯峨山10万千瓦矿山 治理光伏项目环境影响报告表的批复

陕西华电（泾阳）新能源有限公司：

你单位报来的《陕西华电咸阳泾阳嵯峨山10万千瓦矿山治理光伏项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、项目建设内容

项目位于咸阳市泾阳县安吴镇，为光伏发电项目。项目光伏阵列区共计35个子方阵，采用固定式支架，总装机容量100MW。项目配套建设1座110kV升压站，安装1台100MVA主变及配套设施。光伏阵列区发电能通过4回集电线路接入110kV升压站35kV

母线上，升压站35kV侧均采用单母线接线，35kV集电线路总长度约为10.85km。本次评价不包括110kV送出线路工程。项目总投资50002.53万元，其中环保投资约341.5万元。

依据专家技术审查意见，在全面落实《报告表》提出的环境保护措施和生态环境恢复措施后，《报告表》中所列该项目性质、规模、地点和拟采取的污染防治、生态环境恢复措施可作为项目实施的依据。

二、项目建设和运营管理中应重点做好以下工作

(一)项目在设计、施工、运营过程中，必须认真落实《报告表》中提出的各项污染防治措施，确保各类污染物稳定达标排放。

(二)加强施工期环境管理，合理设置施工场地，落实好洒水、覆盖、围挡等防尘要求，确保施工扬尘达到《施工场界扬尘排放限值》(DB61/1078-2017)相关要求。严格控制施工范围，施工结束后及时对项目临时占地等进行生态恢复。严格控制施工噪声和作业时间，确保施工噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关要求；建筑垃圾定点堆放及时清运。

(三)加强噪声污染防治工作。加强噪声污染防治工作。选用低噪声环保设备，对高噪声设备采取减振、隔声等降噪措施，确保升压站厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)标准要求。

(四)应严格按照《报告表》中设计要求进行工程建设，确保升压站周边电磁环境满足工频电场强度不大于4000V/m、工频磁感应强度不大于100 μ T限值要求。

(五)严格落实固体废物管理，对固体废物进行分类收集和

处置。危险废物应规范贮存，最终交由有危废处理资质的单位进行处置，严禁擅自处理。

(六)加强运行期环境监管工作。定期对周围环境敏感目标进行监测，发现超标等问题，应及时采取相应措施，确保环境安全。

三、几点要求

(一)项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

(二)建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程落实环境保护措施、公开环境信息的责任主体，应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求，依法依规公开建设项目环评信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障可能受建设项目环境影响公众的环境权益。

(三)环境影响报告表批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动的，应当重新报批该项目环境影响报告表。环境影响报告表自批准之日起，如超过5年才决定开工建设的，环境影响报告表应当报原审批部门重新审核。

(四)你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的报告表送项目所在地生态环境行政主管部门，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。



抄送：市生态环境局，市生态环境局泾阳分局，陕西天之虹环保科技有限公司。

咸阳市行政审批服务局

2025 年 11 月 17 日印发
