

咸阳市行政审批服务局文件

咸行审批复〔2025〕155号

咸阳市行政审批服务局 关于华电淳化县 10 万千瓦风电项目环境影响 报告表的批复

陕西华电（淳化）新能源有限公司：

你公司《关于申请审批<华电淳化县 10 万千瓦风电项目环境影响报告表>的请示》收悉。经审查，现批复如下：

一、项目概况

华电淳化县 10 万千瓦风电项目规划装机容量 100MW，工程位于陕西省咸阳市淳化县十里塬镇、官庄镇境内，场址中心位置距淳化县县城直线距离约 18km，场址区东南侧有 S11 经过，西南侧有高速通过。

风电场场址范围具体介于东经 108.3163° 108.4447°，北纬

34.7972° ~34.9346° 之间；本风电场共布设 20 基风机位和一座 110kV 升压站，无备用风机；其中升压站位于风电场东南地势平坦处，中心坐标：108.45799° E，34.83569° N。本风电项目永久占地为 1.7484hm²（其中 110kV 升压站站内占地面积 0.8084hm²），临时占地 34.47hm²。

项目总投资 55087 万元，其中环保投资 51 万元，占总投资比例约 0.93%。

依据专家技术审查意见，在全面落实《报告表》提出的环境保护措施和生态恢复措施后，《报告表》中所列该项目性质、规模、地点和拟采取的污染防治、生态恢复措施可作为项目实施的依据。

二、项目建设和运营管理中应重点做好以下工作

（一）严格控制施工范围，落实施工期的环境保护措施，施工结束后及时对项目临时占地等进行生态恢复。

（二）加强噪声控制，风机运行后根据实际噪声监测情况，如出现居民点噪声超标现象应采取相应措施，确保居民不受影响。升压站选用低噪声环保设备，对高噪声设备采取减震、隔声等降噪措施，确保厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》相关标准要求。

（三）应严格按照《报告表》中设计要求进行工程建设，确保周围辐射环境能满足工频电场强度不大于 4kV/m、工频磁感应强度不大于 100μT。

（四）严格按照规范收集废蓄电池、废变压器器等固体废物，

危险废物定期交由有资质的单位进行处置，严禁擅自处理。生活污水经化粪池收集处理后用于场内绿化，不外排。

三、几点要求

（一）项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

（二）建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程落实环境保护措施、公开环境信息的责任主体，应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求，依法依规公开建设项目环评信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障可能受建设项目环境影响公众的环境权益。

（三）环境影响报告表批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动的，应当重新报批该项目环境影响报告表。环境影响报告表自批准之日起，如超过5年才决定开工建设的，环境影响报告表应当报原审批部门重新审核。

（四）你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的报告表送项目所在地生态环境行政主管部门，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。



抄送：市生态环境局，咸阳市生态环境局淳化分局，核工业二〇三研究所（环评单位）。

咸阳市行政审批服务局

2025 年 4 月 30 日印发