

渭南市生态环境局白水分局文件

渭环白批复（2025）5 号

渭南市生态环境局白水分局 关于陕西华电白水 15 万千瓦风力发电项目 环境影响报告表的批复

陕西华电新能源发电有限公司：

你公司报送的《关于陕西华电白水 15 万千瓦风力发电项目环境影响报告表》收悉，根据 2025 年 6 月 14 日技术咨询会专家意见，经研究对修改后的报告表现批复如下：

一、陕西华电白水 15 万千瓦风电项目位于渭南市白水县尧禾镇、杜康镇和林皋镇，项目建设内容包括风机、箱变、集电线路、道路工程。拟安装 24 台单机容量为 6.25MW 的风电机组，

总装机规模为 150MW；采用“一机一变”的单元接线方式，每台风电机组配套安装一台 35kV 油浸式箱式变压器，共设 24 台箱变；项目共采用 6 回集电线路送至配套新建的 110kV 升压站，本项目集电线路为电缆和架空线路相结合方式，电缆线路长度约 5.5km，35kV 架空线路长度约 40.7km，其中单回架空线路约 33km，双回架空线路约 7.7km；道路工程为场内道路，长度约 31.15km，其中新建道路约 10.35km，改建道路约 20.80km。

（110kV 升压站、110kV 外输线路不在本次评价范围内）。本项目总投资 82975.44 万元，其中环保投资 407 万元，约占总投资的 0.5%。

经审查，项目在全面落实环境影响报告表提出的各项生态保护和污染防治措施的情况下，工程建设对环境的不利影响可得到缓解和控制。项目环境影响报告表中所列建设项目的规模、地点、性质、工艺和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

二、项目建设与运行管理中应重点做好以下工作：

1. 严格控制施工范围，落实施工期的环境保护措施，施工结束后及时对项目临时占地、施工迹地等进行生态恢复。

2. 项目建设及运行过程中产生的废变压器油、废润滑油等危险废物，应严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和相关要求进行收集、贮存并交由有资质的

单位处置，严格日常管理，防止二次污染。

3. 加强噪声控制，风机运行后应严格落实噪声监测计划，如出现居民点噪声超标现象应采取相应措施，确保居民不受影响。

三、你公司在项目建设中要严格执行环保设施与主体工程“同时设计、同时施工、同时投产使用”的环境保护“三同时”制度，将环境保护措施落到实处。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。验收合格后，方可正式投入运营。

四、建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程环境保护措施、公开环境信息的主体，你公司应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求依法依规公开建设项目环评信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障可能受建设项目环境影响的公众环境权益。

五、按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法(试行)》的要求，白水县生态环境综合执法大队负责该项目的日常环境监管。你公司应在收到本批复后10日内，将批准后的环境影响报告表报白水县生态环境综合执法大队备案，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

六、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复

文件批准之日起,如超过 5 年方决定工程开工建设的,环境影响报告表应当报我局重新审核。

此复。



抄送：白水县生态环境保护综合执法大队。

陕西智仁山水环保科技有限公司。

渭南市生态环境局白水分局办公室

2025 年 8 月 6 日印发