

榆林市环境保护局榆阳分局

榆区环发（2014）101 号

关于陕西华电榆林 小壕兔 50MWp 光伏并网发电 项目环境影响评价执行标准的批复

陕西华电风力发电有限公司：

你公司报送的《关于申请陕西华电榆林小壕兔 50MWp 光伏并网发电项目环境影响评价标准的函》收悉，依据项目生产工艺及周边区域环境特征，该项目环境影响评价执行如下标准

一、环境质量标准

1、环境空气质量执行 GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准。

2、地表水环境质量执行 GB3838-2002《地表水环境质量标准》中 II 类标准。

3、地下水环境质量执行 GB/T14848-93《地下水质量标准》中的Ⅲ类标准。

4、声环境质量执行 GB3096-2008《声环境质量标准》中 2 类标准。

5、生态环境执行 GB15618-1995《土壤环境质量标准》中旱作农田标准；农作物保护执行 GB9137-88《保护农作物的大气污染物最高允浓度》。

二、污染物排放标准

1、大气污染物排放执行 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 2 中二级标准及其相应限值要求。

2、项目所产生的污废水经处理设施处理后，综合利用，禁止外排，实现污废水零排放。

3、厂界噪声执行 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中 2 类标准；建筑施工噪声执行 GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》中的相关规定。

4、固体废物排放执行 GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》中有关规定；危险废物排放执行 GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》中有关要求限值；生活垃圾排放执行 GB16889-2008《生活垃圾填埋场污染物控制标准》中有关要求。

5、工频电场、工频磁场执行 GB8702-88《电磁辐射防护规定》中有关规定和 HJ T24-1998《500KV 超高压送变电工

程电磁辐射环境影响评价技术规范》中 4KV/m 作为居民区生活工频电场强度限值；0.1mT 作为居民区工频磁感应强度限值。

6、高压交流架空送电线无线电干扰执行 GB15707-1995《高压交流架空送电线无线电干扰限值》要求。

三、其他要素评价执行国家有关规定的。

榆林市环保局榆阳分局

二〇一四年七月一日



主题词：建设项目 环评 标准 批复

抄 送：市环保局、区经济发展局、区住建局

榆林市环保局榆阳分局

2014 年 7 月 1 日