

榆林市环境保护局文件

榆政环批复〔2017〕242号

榆林市环境保护局关于 陕西华电榆阳小壕兔光伏电站 110kV 升压站 及送出工程环境影响报告表的批复

陕西华电榆阳新能源有限公司：

你公司《关于申请审核陕西华电榆阳小壕兔光伏电站 110kV 升压站及送出工程环境影响报告表的函》（陕华榆阳〔2017〕6号）收悉。经审查，现批复如下：

一、项目建设内容和总体要求

该工程位于榆阳区小壕兔乡，建设内容为 110kV 升压站及输电线路工程。110kV 升压站位于榆阳区小壕兔乡，主变容量为 $1 \times 50\text{MVA}$ ；小壕兔 110kV 升压站～隆源 330kV 升压站

110kV 出线间隔，线路长度约 11.4 公里，其中单回架空线路约 9 公里，同塔四回线路长 2.4 公里。工程总投资 4500 万元，其中环保投资 71 万元，占总投资的 1.58%。

该项目在落实《环境影响报告表》提出的环境保护措施后，环境不利影响能够得到一定的缓解和控制。从环境保护角度分析，原则同意该项目建设，项目在建设运营过程中应注意以下事项。

（一）严格落实各项环境保护措施，确保工频电场、工频磁场均符合国家相关规范和标准的要求。

（二）加强施工期环境管理，防止工程施工造成生态破坏和噪声扰民。施工结束后，及时恢复施工临时用地的原有土地功能。

（三）必须按照国家 and 地方的有关规定，对固体废物进行分类收集和处置。变压器废油等危险废物应按程序向我局申报备案，并及时送交有资质的单位进行处置。

（四）加强运营期环境监管，定期对升压站周围及线路附近的环境敏感目标进行监测检查，发现超标等问题，应及时采取相应措施，确保环境安全。

（五）升压站生活污水依托小壕兔光伏电站管理区化粪池处理后用于站内冲洗及喷洒，不外排；生活垃圾集中收集、定期交往当地环卫部门处理。

二、项目经验收合格后，方可正式投入运行。

三、按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法(试行)》的要求，榆阳分局负责该项目的事中事后监督管理。市环境监察支队对事中事后监督管理工作进行监督和指导。

四、你公司应在接到本批复后 10 个工作日内，将批准后的环境影响报告表送榆阳分局备案，并按规定接受各级环境保护行政主管部门的监督检查。

榆林市环境保护局
2017 年 11 月 10 日



抄送：省环保厅辐射处，榆阳分局，市环境监察支队。

榆林市环境保护局

2017 年 11 月 10 日印发