

# 榆林市环境保护局榆阳分局

榆区环发〔2017〕79号



## 榆林市环境保护局榆阳分局 关于陕西华电榆阳新能源有限 公司小壕兔光伏电站 110KV 升压站 及送出工程环境影响报告表的预审意见

陕西华电榆阳新能源有限公司：

你公司报送的《陕西华电榆阳新能源有限公司小壕兔光伏电站 110KV 升压站及送出工程环境影响报告表》收悉，经审查研究，现形成预审意见如下：

一、该项目在全面落实报告表和本意见提出的各项污染防治措施后，环境不利影响能够得到缓减和控制，污染物可做到达标排放，从环保角度分析，项目可行，同意上报审批。

二、项目在施工过程中，要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环境影响评价手续中提出的各项污染防治措施，保证达到环保要求。

三、项目建设应重点做好以下工作：

1、做好电磁环境保护工作，确保变电站、输电线路周边居民区的工频电磁场均符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的居民区标准；工频磁感应强度和无线电干扰等均须符合相关标准限值。

2、选用低噪设备，站内须合理布局，对产生噪声的设备采取隔音、消声等措施；架空线路须远离村庄和人员密集区；电缆部分须采用地埋形式，确保噪声达标排放。

3、生活污水经化粪池和站区一体化处理设备处理后全部用于站区绿化或道路泼洒抑尘，不得外排。

4、生活垃圾集中分类收集后送垃圾填埋场处置。变压器检修和事故状态下的集油池应按环境保护要求设置防渗漏、防流失、防燃爆等工程措施，防止非正常情况下造成环境污染。产生的废变压器油等危险废物交由有资质的单位处置，并建立转移联单制度，严禁随意乱倾乱倒。

榆林市环境保护局榆阳分局

2017年4月25日

榆林市环境保护局榆阳分局

2017年4月25日印发

共印 4 份