

榆林市环境保护局文件

榆政环批复〔2017〕53号

榆林市环境保护局关于 陕西华电定边张岵先风电场 110kV 升压站 及送出工程环境影响报告表的批复

陕西华电定边风力发电有限公司：

你公司《关于申请审核陕西华电定边张岵先风电场 110kV 升压站及送出工程环境影响报告表的函》（陕华风电定〔2016〕66号）收悉。经审查，现批复如下：

一、项目建设内容和总体要求

该工程位于榆林市定边县境内，建设内容主要为新建 110kV 升压站、110kV 送出线路工程、王盘山 330kV 升压站 110kV 扩建工程。张岵先风电场 110kV 升压站位于定边县张

岷先镇，主变容量为 $1 \times 100\text{MVA}$ ；新建张岷先风电场 110kV 升压站 ~ 王盘山 330kV 升压站送出线路工程，单回架空输电线路 30.5 公里；王盘山 330kV 升压站 110kV 间隔扩建工程位于定边县樊学镇，本期扩建一个 110kV 出线间隔。工程总投资 3850 万元，其中环保投资 81 万元，占总投资的 2.1%。

该项目在落实《环境影响报告表》提出的环境保护措施后，环境不利影响能够得到一定的缓解和控制。从环境保护角度分析，原则同意该项目建设，项目在建设运营过程中应注意以下事项。

（一）严格落实各项环境保护措施，确保工频电场、工频磁场均符合国家相关规范和标准的要求。

（二）加强施工期环境管理，防止工程施工造成生态破坏和噪声扰民。施工结束后，及时恢复施工临时用地的原有土地功能。

（三）必须按照国家 and 地方的有关规定，对固体废物进行分类收集和处置。变压器废油等危险废物应按程序向我局申报备案，并及时送交有资质的单位进行处置。

（四）加强运营期环境监管，定期对升压站周围及线路附近的环境敏感目标进行监测检查，发现超标等问题，应及时采取相应措施，确保环境安全。

（五）张岷先风电场 110kV 升压站生活污水及生活垃圾

依托张峪先风电场一期工程，生活污水用于厂区绿化，不外排，生活垃圾集中收集，定期交给当地环卫部门处理；送出线路工程运营期不产生生活污水；王盘山 330kV 升压站 110kV 间隔扩建工程不新增人员，生活污水及生活垃圾均依托王盘山 330kV 升压站工程。

二、该项目应尽快向我局申请竣工环境保护验收，验收合格后，方可投入运行。

三、市环境监察支队和定边县环保局分别组织开展该项目的日常监督管理工作。

四、你公司应在接到本批复后 20 个工作日内，将批准后的环境影响报告表及批复送定边县环境保护局备案，并按规定接受各级环境保护行政主管部门的监督检查。

榆林市环境保护局

2017 年 3 月 9 日

抄送：省环保厅辐射处，省辐射站，市环境监察支队，定边县环保局。

榆林市环境保护局

2017 年 3 月 9 日印发