

陕西省环境保护厅

陕环批复〔2015〕195号

陕西省环境保护厅 关于陕西华电咸阳旬邑风电场一期 50MW 工程项目 环境影响报告表的批复

华电国际电力股份有限公司：

你公司<关于申请审批《华电咸阳旬邑风电场一期 50MW 工程项目环境影响报告表》的函>(华电国际项目函〔2015〕第 117 号)收悉。经审查，现批复如下：

一、该项目位于陕西省咸阳市旬邑县东南约 13 公里的土桥镇境内，风电场规划总装机容量为 100MW，分两期建设，本项目为一期，设计安装 25 台单机容量 2000KW 的发电机组，总装机容量 50MW。项目新建一座 50MVA 升压站一座。一期风电场工程永久占地面积 22.665 公顷，其中永久占地面积 8.85 公顷，临时占地面积 13.815 公顷。工程总投资 37972 万元，环保投资 61 万元，占项目总投资的 0.16%。本次评价范围不包括升压站的 110kV 输变线路出线部分。

在全面落实环境影响报告表中提出的各项环境保护措施要求后，项目建设对环境的不利影响能够得到减缓和控制。该项目环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施可作为项目核准的依据。

二、项目在建设和营运管理中应重点做好以下工作

(一) 项目建设要充分重视生态保护工作, 制订详细的施工方案和植被恢复方案, 在施工作业完成之后, 种植适应当地自然条件的优势物种, 及时进行植被恢复。

(二) 加强施工期的环境管理。施工废水和车辆冲洗废水处理用于施工场地、道路洒水降尘。堆土、水泥、沙石和石灰等原料应在库内存放或严密遮盖, 建筑材料堆场和混凝土搅拌场应设置挡风墙, 运输车辆应处于密封状态。对堆料场、工程临时用地要及时覆土绿化, 恢复植被。

(三) 项目施工过程中产生的危险废物, 应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 和相关要求经行收集、贮存并交有资质的单位处置。施工期施工人员产生的生活垃圾收集后及时清运至当地环卫部门指定的填埋场处理。

(四) 在后续设计中调整风电机组微观选址, 保证离风电机组最近的居民点在 200 米以上, 确保居民点满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2 类区昼夜间标准要求。

(五) 加强施工人员管理和生态文明教育, 严禁施工人员破坏植被, 严格控制施工范围, 尽量减小施工作业带宽度, 减少对植被的破坏和对生态环境的影响。

(六) 严格落实防治工频电场、工频磁场的环境保护措施, 以确保工频电场、工频磁场均符合国家相关规范和标准的要求。

(七) 升压站内变压器废油等危险废物应按照程序向相关部门申报, 并及时交有资质单位处置。

(八) 项目建设应开展施工期环境监理, 在动工前 30 日内与环境监理单位签订环境监理工作书面合同, 并报省建设项目环境监督管理站备案。定期向当地环境保护行政主管部门提交环境

监理报告。环境监理情况作为批准本项目试生产的依据，纳入竣工环境保护验收内容。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，将环境保护措施落到实处。工程竣工后，你单位必须向我厅书面提交试运行申请，经现场检查同意后方可进行试运行。在试运行期间，必须按规定程序向我厅申请竣工环境保护验收。验收合格后，方可正式投入运营。

四、该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作由省环境保护执法局、咸阳市环境保护局和旬邑县环保局分别组织实施。

五、你公司应在接到本批复 20 个工作日内，将批准后的《环境影响报告书》分别送省环境保护执法局、咸阳市环境保护局、旬邑县环境保护局备案，并按规定接受各级环境保护行政主管部门的监督检查。



抄送：省环境保护执法局，咸阳市环保局、咸阳市环境监察支队，
旬邑县环境保护局、旬邑县环境监察大队。