

榆林市生态环境局文件

榆政环批复〔2024〕2号

榆林市生态环境局关于 陕西华电靖边韩家沟 20 万千瓦风电 项目环境影响报告表的批复

陕西华电新能源发电有限公司：

你公司报送的《陕西华电靖边韩家沟 20 万千瓦风电项目环境影响报告表》及相关资料已收悉，结合榆林市环境工程评估中心技术评估报告（榆环评估环发〔2023〕85 号），经研究，批复如下：

一、项目位于陕西省榆林市靖边县王渠则镇南部韩家沟，建设内容包括风机、箱变、集电线路、道路工程及升压站（升

压站送出线路不在本次评价范围内)。本工程拟安装 30 台单机容量为 5.5MW 和 7 台单机容量为 5.0MW 的风电机组总装机规模为 200MW; 升压站安装 2 台 100MVA 的主变压器。项目共投资 130631.21 万元, 环保投资 835.7 万元, 占总项目投资 0.64%。

经审查, 在全面落实环境影响报告表提出的各项环境保护要求后, 项目建设对环境的不利影响能够得到缓建和控制。该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺及拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作

(一) 切实落实各项大气污染防治措施。严控施工扬尘污染, 道路建设、地基开挖、桩基施工、渣土运输等施工作业采取工地周边围挡、土方开挖湿法作业、渣土密闭运输等防尘抑尘措施; 4 级以上大风天气停止土方施工。餐饮油烟经油烟净化器处理满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001) 后通过管道引至楼顶排放。

(二) 严格落实水污染防治措施。施工废水经沉淀后用于洒水抑尘, 施工人员生活污水采用防渗旱厕收集后清掏用作农肥。运行期生活污水经一体化装置处理后达到《农田农田施肥水质标准》(GB5084-2021) 回用于农田施肥, 不外排。

(三) 落实声环境保护措施。加强噪声控制, 严格落实噪声监测计划, 如出现居民点噪声超标现象应立即采取相应

措施，确保居民不受影响。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。施工期生活垃圾和建筑垃圾分别送指定垃圾填埋场处置。运行过程中产生的危险废物，应严格按《危险废物贮存污染控制标准》等相关要求进行收集，贮存，并交由有资质的单位处置，防止二次污染。生活垃圾集中收集后，交由当地环卫部门处理。

（五）落实环境电磁辐射防护措施，确保工频电场、工频磁场均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）限值要求。

（六）做好环境保护目标保护。不得在芦河湿地范围内及秦长城遗址控制建设地带内进行施工活动。项目拟选风机位置 37 处，备选 3 处，其中 H06、H41、H42 机位位于噪声及光影防护距离范围内，不得选用；其他风机须按环评给出机位坐标进行建设。

三、工程建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，认真落实环境影响报告表中提出的各项环境保护措施，确保达到环保要求。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目环境影响评价文件。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过五年方决定该项目开工建

设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

五、项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式运行。

六、按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法(试行)》要求，榆林市生态环境局靖边分局负责该项目的事中事后监督管理。

七、你单位应在接到本批复后 3 个工作日内，将批准后的环境影响报告表送榆林市生态环境局靖边分局备案，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。



抄送：靖边分局，市生态环境保护综合执法支队

榆林市生态环境局

2024 年 1 月 5 日印发