

榆林市环境保护局文件

榆政环发〔2011〕21号

榆林市环境保护局关于 陕西华电榆林能源化工筹备处靖边 49.5MW 风电项目环境影响评价报告表的批复

陕西华电榆林能源化工筹备处：

你单位报送的陕西华电榆林能源化工筹备处靖边 49.5MW 风电项目环境影响报告表及陕西省环境工程评估中心技术评估意见（陕环评函〔2010〕230号）收悉，结合靖边县环保局初审意见（靖环函〔2011〕1号），现批复如下：

一、该项目位于靖边县王渠则乡，属新建项目。工程装机容量 49.5MW，安装 33 台单机容量 1.5MW 的风力发电机组。项目总占地面积 517.9 亩，其中永久占地

195 亩，临时占地 322.9 亩，总投资 45210.41 万元，其中环保投资 508 万元。占总投资的 1.12%。该项目符合国家产业政策，在认真落实环评中提出的各项污染防治、生态环境保护及恢复措施后，环境不利影响能够得到缓解和控制，从环保角度分析，同意该项目建设。

二、项目施工和运营中，要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评中提出的各项污染防治和生态保护、恢复措施，确保达到环保要求。

三、项目建设应重点做好以下工作：

1、加强施工期管理，施工期产生的废渣要合理堆放并采取拦护措施，防止水土流失；对工程临时用地要采取工程、生物等防扬尘污染措施，施工结束后，临时占地要及时修复并绿化，恢复生态。

2、施工期生产废水经沉淀处理后回用于机械冲洗及道路洒水降尘等，生活污水经隔油、沉淀处理后，回用于周边绿化。生活垃圾定点收集后定期送靖边县垃圾填埋场填埋处置。

3、优化风机布置，做好噪声和场地安全防护措施，确保运行期声环境质量达到 2 类功能区标准。

4、油污水和报废的变压器属于危险废物，要交由有资质的单位处理，临时储存、运输要严格执行国家有

关危险废物的相关规定。

四、项目配套建设的升压变电站和 110KV 输电线路均属电磁辐射项目，要另行委托有资质的单位编制环评，并报省环保厅审批。

五、项目竣工后，必须向我局书面提交试生产申请，经检查同意后方可进行试生产，试生产三个月内向我局申请验收，验收合格后，方可正式投入运行。

六、建设单位应在环评批复后 15 个工作日内，将批准的环评报告表及批复文件送靖边县环境保护局备案，自觉接受靖边县环境保护局的监督管理。

二〇一一年一月二十五日



主题词：环保 建设项目 环评 批复

抄送：市环境监察支队，靖边县环保局。

榆林市环境保护局

2011 年 1 月 25 日印发