

榆林市环境保护局文件

榆政环发〔2011〕334号

榆林市环境保护局关于 陕西华电风力发电有限公司靖边分公司王渠则 风电场二期项目环境影响评价报告表的批复

陕西华电风力发电有限公司：

你单位报送的陕西华电风力发电有限公司靖边分公司靖边风电场二期项目环境影响报告表收悉，结合榆林市环境工程评估中心技术评估报告（榆环评函〔2011〕039号）及靖边县环保局初审意见（榆环评函〔2011〕039号）及靖边县环保局初审意见（靖环函〔2011〕210号），现批复如下：

一、该项目位于靖边县王渠则乡，属新建项目，工程装机容量49.5MW，安装25台单机容量2MW的风力

发电机组（其中一台限制出力 1.5 MW），公用设施依托一期工程。本项目房久占地 174.1 亩，总投资 38520.95 万元，其中环保投资 460 万元。占总投资的 1.2%。该项目符合国家产业政策，在认真落实环评中提出的各项污染防治、生态环境保护及恢复措施后，环境不利影响能够得到缓解和控制，从环保角度分析，同意该项目建设。

二、项目施工和运营中，要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评中提出的各项污染防治和生态保护、恢复措施，确保达到环保要求：

三、项目建设应重点做好以下工作：

1、加强施工期管理，施工期产生的废渣要合理堆放并采取拦护措施，防止水土流失；对施工场地要采取工程、生物等防扬尘措施，施工结束后，临时占地要及时修复并绿化，恢复生态。

2、施工期生产废水经深沉处理后回用于机械冲洗及道路洒水降尘等，生活污水经隔油、深沉处理后，回用于周边绿化。生活垃圾定点收集后定期送靖边县垃圾场处置。

3、优化风机布置，做好噪声和场地安全防护措施，确保运行期声环境质量达到 2 类功能区标准。

4、项目产生的油污水和报废的变压器属于危险废物，要交由有资质的单位处理，临时储存、运输要严格执行国家有关危险废物的相关规定。

四、项目配套建设的 110KV 升压站和输电线路均属电磁辐射项目，要另行委托有资质的单位编制环评，并报省环保厅审批。

五、项目竣工后，必须向我局书面提交试生产申请，经检查同意后方可进行试生产，试生产起三个月内向我局申请验收，验收合格后方可正式投入运行。

六、建设单位应在环评批复后 15 个工作日内，将批准的环评报告表及批复文件送省环保厅及靖边县环境保护局备案，自觉接受市、县环保部门的监督管理。

二〇一一年十二月三十一日



主题词：环保 建设项目 报告表 批复

抄送：市环境监察支队。

榆林市环境保护局

2011 年 12 月 31 日印发

拟稿：陈晓龙

共印 10 份