

陕西省环境保护厅

陕环批复〔2016〕473号

陕西省环境保护厅 关于陕西华西定边王盘山 330kV 变电所 工程环境影响报告表的批复

陕西华西定边风力发电有限公司：

你公司《关于审核陕西华西定边王盘山 330kV 变电所工程环境影响报告表的函》（陕华风电定〔2016〕021 号）收悉。经研究，现批复如下：

一、项目建设内容和总体要求

该工程位于榆林市定边县，主要包括新建 330 千伏户外升压站，主变规模为（240+200）MVA，330 千伏出线 1 回，110 千伏出线 1 回。本工程静态投资 10461 万元，其中环保投资约 29 万元，占总投资的 0.28%。

经审查，以上项目在落实《环境影响报告表》提出的环境保护措施后，环境不利影响能够得到一定的缓解和控制。从环境保护角度分析，我厅同意你公司按照《环境影响报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、提出的环境保护措施和下述要求进行项目建设。

二、项目建设及运行中应重点做好的工作

（一）严格落实环境保护措施，以确保工频电场、工频磁场均符合国家相关规范和标准的要求。

（二）施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运行期升压站站界噪声执行《工业企业厂界

噪声标准》(GB12348-2008) 2 类标准。

(三) 必须按照国家 and 地方的有关规定, 对固体废物进行分类收集和处置。变压器废油等危险废物应按程序向我厅申报备案, 并及时送交有资质的单位进行处置。

(四) 加强运行期环境监管工作。定期对变电站周围环境敏感目标进行监测检查, 发现超标等问题, 应及时采取相应措施, 确保环境安全。

(五) 建设单位是建设项目选址、建设、运营全工程落实环境保护措施、公开环境信息的主体, 应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求, 依法依规公开建设项目环评信息, 畅通公众参与和社会监督渠道, 保障可能受建设项目环境影响的公众环境权益。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后, 应按规定程序向我厅申请环境保护验收。验收合格后, 方可正式投入运行。

四、省辐射环境监督管理站和榆林市环境保护局分别组织开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

五、你公司应在接到本批复后 20 个工作日内, 将批准后的《环境影响报告表》分别送省辐射站、榆林市环保局, 定边县环保局备案, 并按规定接受各级环境保护行政主管部门的监督检查。



抄送: 省发展和改革委员会, 省辐射环境监督管理站, 榆林市环保局, 定边县环保局, 陕西电力科学研究院。