

靖边县环境保护局

靖环函〔2009〕138号

关于华电靖边 10MW 并网光伏发电项目工程环境影响评价执行标准的函

华电陕西能源有限公司:

你公司拟建的华电 10MW 并网光伏发电项目工程,距靖边县城东北约 10KM 处,北邻九里滩村,南邻吴定高速公路。东经 108°56′31″—108°56′55″,北纬 37°36′41″~37°36′24″。依据光伏发电场的特点和项目所在地环境特征,环境影响评价执行以下标准:

一、环境质量标准

(1) 环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准和国家环境保护总局《关于发布〈环境空气质量标准〉(GB3095-1996)修改单的通知》(环发[2001]1号)及其附件的相关规定。

(2) 地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类标准;

(3) 地下水环境质量执行《地下水质量标准》

(GB/T14848-93) III类标准;

(4) 声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类标准;

(5) 电磁环境执行《500KV 超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T24-1998) 中 4kV/m 作为居民区工频电场强度限值; 0.1mT 作为居民区工频磁感应强度限值。

二、污染物排放标准:

(1) 废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 二级标准。

(2) 废水实现零排放。

(3) 施工期噪声执行《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90)。

(4) 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准。

三、其他要素评价按国家有关规定执行。

靖边县环境保护局

二〇〇九年十二月二十八日

主题词: 环评 标准 函

靖边县环境保护局

2009年12月28日印发

打印: 殷 艳

校对: 王焕梅

份数: 10 份