

神木县环境保护局函

神环函〔2015〕105号

关于陕西华电神木高家堡风电场升压站工程 环境影响评价执行标准的函

陕西华电神木新能源有限公司：

你公司高家堡风电场升压站工程环境影响评价需执行如下标准：

一、环境质量标准

（一）环境空气执行 GB3095 - 2012 《环境空气质量标准》中的二级标准；

（二）地下水执行 GB/T14848 - 93 《地下水质量标准》中的Ⅲ类标准；

（三）地表水执行 GB3838 - 2002 《地表水环境质量标准》Ⅲ类水域标准；

（四）声环境执行 GB3096 - 2008 《声环境质量标准》中 2 类标准；

（五）生态环境执行 GB15618 - 1995 《土壤环境质量标准》中的二级旱作农田标准；

二、污染物排放标准

(一) 大气污染物排放执行 GB16297—1996《大气污染物综合排放标准》表 2 中的二级标准;

(二) 污(废)水综合利用不外排;

(三) 噪声排放执行 GB12523—2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》中有关规定和 GB12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2 类标准;

(四) 固废排放执行 GB18599—2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及修改单规定;生活垃圾执行 GB16889—2008《生活垃圾填埋场污染控制标准》中的有关规定;危险废物贮存执行 GB18597—2001《危险废物贮存污染控制标准》。

(五) 工频电场、磁场执行《电磁环境控制限值》(GB8702—2014)中相关规定。

无线电干扰场强执行《高压交流架空送电线无线电干扰限值》(GB15707—1995)要求,在距边相导线投影 20m 距离处,测试频率为 0.5MHz 的晴天条件下,不大于 46dB

三、国家规定的总量控制指标和项目特征污染物必须符合污染物排放总量控制指标要求。

四、其它要素评价按国家有关规定执行。

神木县环境保护局

2015 年 7 月 2 日

神木县环境保护局

2015 年 7 月 2 日印发