

榆林市行政审批服务局文件

榆政审批生态发〔2020〕100号

榆林市行政审批服务局 关于陕西华电神木高家堡三期 50MW 风电项目 送出线路工程环境影响报告表的批复

陕西华电神木新能源有限公司：

你公司报送的《陕西华电神木高家堡三期 50MW 风电项目送出工程环境影响报告表》及相关资料收悉，经研究，批复如下：

一、该送出线路工程位于陕西省神木市高家堡镇西北侧，主要建设高家堡三期 50MW 风电项目配套 110 千伏送出线路工程（线路长约 19.1km，采用单回架空出线），并在高家堡二期 110 千伏升压站扩建 1 回 110 千伏出线间隔。工程总投资 2636 万元，其中环保投资 35 万元，占总投资的 1.33%。

经审查，该项目在落实环境影响报告表提出的环境保护措施

后，环境不利影响能够得到一定的缓解和控制。该项目环境影响报告表所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

二、项目建设及运行中应重点做好以下工作

（一）严格落实环境保护措施，以确保工频电场、工频磁场均符合国家相关规范和标准的要求。

（二）加强施工期环境管理，防止工程施工造成生态破坏和噪声扰民。施工结束后，及时恢复施工临时用地的原有土地功能。

（三）加强运营期环境监管工作，定期对线路沿线进行检测检查，发现超标等问题，应及时采取相应措施，确保环境安全。

（四）严格限定施工作业范围，落实秦、明长城遗址的保护要求。

（五）施工期不得在秃尾河湿地设置取弃土设施和临时工程。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法(试行)》的要求，榆林市生态环境局和神木市环境保护局负责该项目的事中事后监督管理。

五、你公司应在接到本批复后 10 个工作日内，将批准后的环境影响报告表及本批复文件分别送榆林市生态环境局和神木

市环境保护局备案，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

榆林市行政审批服务局

2020年6月22日



榆林市行政审批服务局

2020年6月22日印发

共印8份