

榆林市环境保护局文件

榆政环批复〔2016〕72号

榆林市环境保护局关于 陕西华电神木高家堡风电场（二期） 100MW 风电项目 110kV 升压站工程 环境影响报告表的批复

陕西华电神木新能源有限公司：

你公司《关于对陕西华电神木高家堡风电场（二期）100MW 风电项目 110kV 升压站工程环境影响报告表的请示》（陕华神能综〔2016〕8号）收悉。经审查，现批复如下：

一、项目建设内容和总体要求

该工程位于榆林市神木县高家堡镇。新建 110kV 升压站一座，主变容量为 $2 \times 63\text{MVA}$ ，110kV 出线 1 回。工程总投资

1898.14 万元，其中环保投资 54 万元，占总投资的 2.8%。

该项目在落实《环境影响报告表》提出的环境保护措施后，环境不利影响能够得到一定的缓解和控制。从环境保护角度分析，原则同意该项目建设，项目在建设和运营过程中应注意以下事项。

（一）严格按照《环境影响报告表》中所列建设项目的性质、规模地点建设；落实各项环境保护措施，确保工频电场、工频磁场均符合国家相关规范和标准的要求。

（二）加强施工期环境管理，防止工程施工造成生态破坏和噪声扰民。施工结束后，及时恢复施工临时用地的原有土地功能。

（三）必须按照国家 and 地方的有关规定，对固体废物进行分类收集和处置。变压器废油等危险废物应按程序向我局申报备案，并及时送交有资质的单位进行处置。

（四）加强运行期环境监管，定期对变电站周围环境敏感目标进行监测检查，发现超标等问题，应及时采取相应措施，确保环境安全。

（五）生活污水经沉淀池处理后回用于厂区防尘洒水及绿化，不外排；设备清洗、维修产生的含油废水排入事故油池暂存，定期交由有资质单位进行安全处置。生活垃圾袋装收集到垃圾箱内，定期集中运往当地环卫部门指定的垃圾填埋场进行处理。

二、该项目建成后应尽快向我局申请竣工环境保护验收，

验收合格后，方可投入运行。

三、市环境监察支队和神木县环保局分别组织开展该项目的日常监督管理工作。

四、你公司应在接到本批复后 20 个工作日内，将批准后的环境影响报告表及批复送神木县环保局备案，并按规定接受各级环境保护行政主管部门的监督检查。



抄送：省环保厅辐射处，省辐射站，市环境监察支队，神木县环保局。

榆林市环境保护局

2016 年 4 月 13 日印发