

中华人民共和国

建设项目选址意见书

选字第 610000201400057

根据《中华人民共和国城乡规划法》第三十六条和国家有关规定，经审核，本建设项目符合城乡规划要求，颁发此书。

核发机关

陕西省住房和城乡建设厅

日期

2014年12月10日



基 本 情 况	建设项目名称	陕西华电榆林小壕兔50MWp光伏并网发电项目
	建设单位名称	陕西华电风力发电有限公司
	建设项目依据	陕西华电榆林小壕兔50MWp光伏并网发电项目选址报告
	建设项目拟选位置	位于榆林市榆阳区小壕兔乡大壕兔村
	拟用地面积	项目征地 6.65 公顷
	拟建设规模	总装机容量为 50MWp

附图及附件名称 : 1、建设项目选址意见书审核表。
2、陕西华电榆林小壕兔 50MWp 光伏并网发电项目选址报告。

本选址意见书有效期为二年。

遵守事项

- 一、建设项目基本情况一栏依据建设单位提供的有关材料填写。
- 二、本书是城乡规划主管部门依法审核建设项目选址的法定凭据。
- 三、未经核发机关审核同意，本书的各项内容不得随意变更。
- 四、本书所需附图与附件由核发机关依法确定，与本书具有同等法律效力。

选字第 610000201400057 号

建设项目选址意见书审核表

建设项目名称		陕西华电榆林小壕兔 50MW 光伏并网发电项目
建设单位名称		陕西华电风力发电有限公司
建设项目内容	项目建设内容	包括包括主体工程和配套工程，主体工程包括太阳能电池列阵、分站房、升压系统等
	建设项目拟选位置	位于榆林市榆阳区小壕兔乡大壕兔村
	拟用地面积	项目征地 6.65 公顷
	拟建设规模	总装机容量为 50MWp
城乡规划主管部门审核意见	陕西华电榆林小壕兔 50MWp 光伏并网发电项目位于榆林市榆阳区小壕兔乡大壕兔村，距离榆林市城市总体规划划定的规划区 22 公里。项目装机容量 50MWp，采用分块发电、集中并网方案，将系统分成 50 个并网发电系统，采用 35kV 一级升压，110kV 二级升压后接入附近变电站。项目永久占地面积为 6.65 公顷，包括升压站和永久道路用地；光伏电板用地为租赁用电。 项目核准后，依法办理相关规划许可手续，确定最终用地四址和占地规模。 陕西省住房和城乡建设厅 2014 年 12 月 10 日	