

中华人民共和国

建设项目选址意见书

选字第610000201300091号

根据《中华人民共和国城乡规划法》第三十六条和国家有关规定，经审核，本建设项目符合城乡规划要求，颁发此书。

核发机关

陕西省住房和城乡建设厅

日期

2013年11月26日



基 本 情 况	建设项目名称	陕西华电定边王盘山高伙场风电场 49.5兆瓦工程
	建设单位名称	陕西华电风力发电有限公司
	建设项目依据	陕西华电定边王盘山高伙场风电场 49.5 兆瓦工程选址报告
	建设项目拟选位置	榆林市定边县樊学镇境内
	拟用地面积	项目永久占用土地 171.8 亩
	拟建设规模	项目总装机容量 49.5MW
附图及附件名称 : 1、建设项目选址意见书审核表。 2、陕西华电定边王盘山高伙场风电场 49.5 兆 瓦工程选址报告。 本选址意见书有效期为二年。		

遵守事项

- 一、建设项目基本情况一栏依据建设单位提供的有关材料填写。
- 二、本书是城乡规划主管部门依法审核建设项目选址的法定凭据。
- 三、未经核发机关审核同意，本书的各项内容不得随意变更。
- 四、本书所需附图与附件由核发机关依法确定，与本书具有同等法律效力。

建设项目选址意见书审核表

建设项目名称		陕西华电定边王盘山高伙场风电场 49.5 兆瓦工程
建设单位名称		陕西华电风力发电有限公司
建设项目内容	建设项目内容	项目包括建设风电机组基础、升压站、架空线路杆塔基础、风场永久道路及场内检修道路
	建设项目拟选位置	榆林市定边县樊学镇境内
	拟用地面积	项目永久占用土地 171.8 亩
	拟建设规模	项目总装机容量 49.5MW
城乡规划主管部门审核意见	陕西华电定边王盘山高伙场风电场 49.5 兆瓦工程位于榆林市定边县樊学镇境内，项目距定边县规划区 62 公里，距樊学镇镇政府驻地北 9.5 公里。项目规划设计安装 33 台容量为 1500kW 风力发电机组，总装机容量 49.5MW，总用地 541.7 亩，其中永久占地面积 171.8 亩，包括风电机组基础(含箱变基础)、升压站、架空线路杆塔基础、风场永久道路占地及场内检修道路。 项目核准后，依法办理相关规划许可手续，确定用地四址及占地规模。  陕西省住房和城乡建设厅 2015 年 11 月 26 日	