



中国华电集团公司

中国华电函〔2013〕239号

关于陕西华电靖边王渠则二期 49.5M W 风电扩建项目立项申请的批复

华电陕西能源有限公司：


你公司《关于陕西华电靖边王渠则风电场二期（49.5MW）工程项目立项备案的报告》（华电陕西〔2013〕26号）收悉。根据集团公司投资管理办法，经研究，同意你公司投资建设陕西华电靖边王渠则二期 49.5MW 风电扩建项目。有关工作批复如下：

一、王渠则风电场规划容量 100MW。二期项目装机容量 49.5MW，装机方案为 33×1.5 MW 风电机组。与一期共用一回线路送出，不再新增送出线路。

二、按 2012 年四季度价格水平估算，二期项目静态投资 38322 万元，单位造价 7742 元/kW；动态投资 39339 万元，单位造价 7947 元/kW。按照风电标杆电价 0.61 元/kWh、年等效发电利用小时 1926h 等主要边界条件测算，项目资本金内部收益率为 9.8%。

三、下一步需要落实的工作：

1. 做好陕西省电力公司回购送出工程相关工作，保障垫付



资金安全。

2. 认真落实市场消纳条件，开展优化设计工作，进一步降低项目投资，提高盈利能力。

前期工作中的有关重大问题请及时向集团公司报告。

